

Resp. client:
N° commande.
N° client: 160274
Pers.cont.:
Tél.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: info@dbservices.be



ProKo.: LS01
N° rapport : 5994106
N° rapp. prov.:
Date: 19/02/2023

Client / Mandant :
DMNL IMMO
RUE NICOLAS LENOIR 97
4340 AWANS

Département: ELE

RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BT ou TBT
(Livre 1 - AR 08/09/2019) - Direction général de l'Energie
(exécuté sous l'accréditation BELAC INSP-205 suivant procédure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATION

Organ. de contrôle: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-visiteur:** 473 MOSBEUX ALEX
Nom: DMNL IMMO
Propriét. / exploit./gestionn.: RUE NICOLAS LENOIR 97 **Adresse:** IDEM
4340 AWANS
Installat. / respons. travaux: RUE NICOLAS LENOIR 97 **Adresse:** DMNL IMMO
4340 AWANS RUE NICOLAS LENOIR 97
4340 AWANS **T.V.A.:**
Adresse installation: FERME HALL 1/2 RUE CHAUSSEE 109 HOGNOUL **Cabine HT - privée:** NON
4342
Type installation: unité de travail **Appareil/Install. ID:** FERME HALL 1/2
EAN nr.: NF **Gestionn. Rés.:** RESA **Compteur:** 267399 **Compteur nuit :** ////

CONTROLE

Base: AR du 8/09/2019 établissant le livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à tres basse tension.
Type: visite de contrôle (chap. 6.5)
visite de contrôle (chap. 6.5)
Dérogat. partie 8 livre 1*: appliqué **Date installation:** avant 01/10/81 + entre 01/10/1981 et 01/06/2020 + après 01/06/2020
(* En cas contrôle chap. 6.4., réf. du document « début réalisation avant 01/06/2020 » : Pas d'application
Date: 20/02/2023 **Contrôle suivant dans** 60 mois, ou avant le 29/02/2028

Contenu: Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection.
Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.

INSTALLATION

Présence tension: présente **Raccordement:** réseau aérien **Fourreau:** /// **Plaque d'isolat.:** ///
Tension nominal: 3N400V **Protection max.:** /// **Protection princip.:** 15A **Interr. princip.:** interr. diff. général
Liaison comptage-coffre de repart.: type câble: EXVB **nombre conduct.:** 4 **section:** 10 mm²
Câble de raccordement au réseau: type câble: EXVB **nombre conduct.:** 4 **section:** 25 mm²
Prise de terre genre : commune **accessibilité :** en ordre - sectionn.de terre commune est accessible
Électrode de terre: type: barres **section:** 16 mm²
Interrupteur Diff.: général: 4p 40A/300mA **supplémentaire:** 4p 40A/30mA
Schéma unifilaire et plan de position: ■ voir annexe ■ références: ////
Exécutée conform. aux schémas et plan: en ordre **État du matériel fixe ou – à pose fixe:** p.a.
Installations spéciaux: photovoltaïque piscine sauna aliment. véhic. électrique -
Ne sont pas encore ■ cuisine ■ salle de bains chauffage central compteur de gaz compteur d'eau
placés: luminaires principale - supplémentaire liaison équipotentielle
Nombre de tableaux: 1 **Nombre de circuits terminaux, incl. réserve:** VOIR SCHEMAS

EN DEMANDE DE RACCORDEMENT COMPTEUR

RESULTATS

Résist. d'isolem. général: 10 MOhm **Résistance de dispersion:** 28 Ohm
Bouton d'essai diff.: en ordre **Boucle de défaut:** en ordre **Continuité PE et liaison équipotentiel:** en ordre
Protection contre les chocs électriques: contact direct: en ordre contact indirect: en ordre
Protection contre la surintensité: en ordre **Protection des appareils classe I fixe ou à poste fixe:** p.a.

CONSTATATIONS - Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) – les numéros réfèrent aux infractions standardisées

N | Néant

I | Néant

CONCLUSION

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019.

Le prochain contrôle est à effectuer **au plus tard à la date du suivant contrôle mentionnée ci-dessus**.

Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été datés et signés. Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) courant différentiel à l'origine de l'installation sont scellées.

Pour le Directeur Technique,



Ir. G. Croes

CONSEILS / PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Lisez les prescriptions réglementaires par ce lien: https://www.ocb.be/documenten/2020/Information_prescriptions_reglementaires.pdf

POUR OCB MOSBEUX ALEX 0493 / 246156