

Resp. client:
N° commande:
N° client: **160274**
Pers. cont.:
Tél.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: info@dbservices.be



ProKo.: LS01
N° rapport : 5994106
N° rapp. prov.:
Date: 19/02/2023

Client / Mandant :
DMNL IMMO
RUE NICOLAS LENOIR 97
4340 AWANS

Département: ELE

RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BT ou TBT
(Livre 1 - AR 08/09/2019) - Direction général de l'Energie
(exécuté sous l'accréditation BELAC INSP-205 suivant procédure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATION

Organ. de contrôle: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-visiteur:** 473 MOSBEUX ALEX
Nom: DMNL IMMO
Propriété. / exploit./gestionn.: RUE NICOLAS LENOIR 97 **Adresse:** IDEM
4340 AWANS
Nom: DMNL IMMO **Adresse:** DMNL IMMO
Installat. / respons. travaux: RUE NICOLAS LENOIR 97 RUE NICOLAS LENOIR 97
4340 AWANS 4340 AWANS **T.V.A.:**
Adresse installation: MAISON LOC RUE CHAUSSEE 109 HOGNOUL 4342 **Cabine HT - privée:** NON
Type installation: unité de travail **Appareil/Install. ID:** MAISON LOC
EAN nr.: NF **Gestionn. Rés.:** RESA **Compteur:** 32515116 **Compteur nuit :** ////

CONTROLE

Base: AR du 8/09/2019 établissant le livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension.
Type: visite de contrôle (chap. 6.5)
visite de contrôle (chap. 6.5)
Dérogat. partie 8 livre 1 *: appliqué **Date installation:** avant 01/10/81 + entre 01/10/1981 et 01/06/2020 + après 01/06/2020
(*) En cas contrôle chap. 6.4., réf. du document « début réalisation avant 01/06/2020 » : Pas d'application
Date: 20/02/2023 **Contrôle suivant dans** 60 mois, ou avant le 29/02/2028
Contenu: Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection.
Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.

INSTALLATION

Présence tension: présente **Raccordement:** réseau aérien **Fourreau:** /// **Plaque d'isolat.:** ///
Tension nominal: 1N400V **Protection max.:** /// **Protection princip.:** 50A **Interr. princip.:** interr. diff. général
Liaison comptage-coffre de repart.: type câble: EXVB **nombre conduct.:** 4 **section:** 16 mm²
Câble de raccordement au réseau: type câble: EXVB **nombre conduct.:** 4 **section:** 16 mm²
Prise de terre genre : commune **accessibilité :** en ordre - sectionn.de terre commune est accessible
Électrode de terre: type: barres **section:** 16 mm²
Interrupteur Diff.: général: 4p 63A/300mA **supplémentaire:** 4p 63A/300mA
Schéma unifilaire et plan de position: ☒ voir annexe ☒ références: ////
Exécutée conform. aux schémas et plan: en ordre **État du matériel fixe ou - à pose fixe:** p.a.
Installations spéciales: ☐ photovoltaïque ☐ piscine ☐ sauna ☐ aliment. véhic. électrique ☐ -
Ne sont pas encore ☒ cuisine ☒ salle de bains ☐ chauffage central ☐ compteur de gaz ☐ compteur d'eau
placés: ☐ luminaires ☐ principale - ☐ supplémentaire liaison équipotentielle
Nombre de tableaux: 1 **Nombre de circuits terminaux, incl. réserve:** VOIR SCHEMAS

EN DEMANDE DE RACCORDEMENT COMPTEUR

RESULTATS

Résist. d'isolem. général: 10 MOhm **Résistance de dispersion:** 28 Ohm
Bouton d'essai diff.: en ordre **Boucle de défaut:** en ordre **Continuité PE et liaison équipotentielle:** en ordre
Protection contre les chocs électriques: **contact direct:** en ordre **contact indirect:** en ordre
Protection contre la surintensité: en ordre **Protection des appareils classe I fixe ou à poste fixe:** p.a.

CONSTATATIONS - Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) – les numéros réfèrent aux infractions standardisées

N | Néant

I | Néant

CONCLUSION

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019.
Le prochain contrôle est à effectuer **au plus tard à la date du suivant contrôle mentionnée ci-dessus**.
Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été datés et signés. Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) courant différentiel à l'origine de l'installation sont scellées.

Pour le Directeur Technique,



Ir. G. Croes

CONSEILS / PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRESLisez les prescriptions réglementaires par ce lien: https://www.ocb.be/documenten/2020/Information_prescriptions_reglementaires.pdf

POUR OCB MOSBEUX ALEX 0493 / 246156