

Resp. client:
N° commande:
N° client commettant: **1410**
Nom commettant: **PRIMAGAZ BELGIUM**
Pers. cont.:
Tel.:
Fax:
GSM:
E-mail:

Propriétaire/locataire:

ProKo.: PB17 I Type: 4OG
N° rapport : **6472821**
N° rapp. Prov.: **V6472821**
Date: 22/04/2025

Département: REC

RAPPORT DE L'EXAMEN D'UN DEPOT EN RESERVOIRS FIXES DES GAZ PETROLE LIQUEFIES

(exécuté suivant procédure interne QPRO/REC/001, §7.3)

Réglementation - Wallonie: A.G.W. 07/07/2005

REFERENCE 295932679

N° Client CU5181215

N° réservoir: 295932679

Propr./locat.: Locataire

Utilisateur: TOHOGNE

Lieu du contrôle: RUE CHRISTOPHE THEATE 10-16 TOHOGNE 6941

Date du contrôle: 18/04/2025

Périodicité: 60 mois

Suivant contrôle avant: 30/04/2030

Contrôleur: STOUSE SEBASTIEN

DONNEES GENERALES DU DEPOT, RESERVOIR ET SES ACCESSOIRES				
RESERVOIR (contenu : 90 %)	Constructeur SILVA	R_Numéro MATOS295932679	Capacité 2950 L.	E / CE - Date 16/09/2021
	N° Certificat CE0056	Date	Par / CE-n° CE0056	RI-date
SOUPAPE DE SURETE :	Nombre 1	Marque/type OMECA L5	CPS Oui	Date - validité 2021.07 - 10 ans
ATTESTATION TUYAUT : - Tuyauteries extérieur: - Tuyauteries intérieur: - Vérificateur:	Délivrée par DECHAMPS	C. Postal 4960	Commune MALMEDY	Date 19/02/2025
	FAZIUS PAUL-HENRI	4000	LIEGE	11/03/2025
AUTORISATION :	Classe 3	Date 05/02/2024	Durée/validité 10 ANS / 05/02/2034	Capacité autorisée 3000 L.
				Capacité totale 2950 L.
EPREUVES / MESURES				
TEST ETANCHEITE : - Tuyauteries extérieur: - Tuyauteries intérieur:	Effectué par -TECHNOGAZ	Date 19/02/2025	N° rapport 11-03906-P	Resultat en ordre
	-FAZIUS	11/03/2025	11-03689-NP	en ordre
RACCORD. COMPTEUR: (du reservoir jusqu'au robinet du compteur)	Marque	Numéro	Index	Etanchéité
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
PROTECTION CATHODIQUE: ☒ réservoir souterrain ☒ présent $U_1 = 1,545 \text{ mV}$ $U_2 = 1,530 \text{ mV}$ $I = 0,035 \text{ A}$ $R = \infty \Omega$				

NOTES

(à l'exception dans la Région de Bruxelles-Capitale) On ne peut exploiter un établissement de troisième classe ne qu'après avoir fait une déclaration au préalable à la Commune.

CONSTATATIONS : REMARQUE (X ☐) / INFRACTION (X X)

Néant.

CONCLUSION

Le dépôt (réservoir + tuyauteries) répond aux prescriptions réglementaires.

Le réservoir répond aux prescriptions réglementaires.

Prochain examen avant la date mentionnée ci-dessus.

Le Directeur Technique,

Ir. G. Croes

