

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 10le006 of 10le008 op basis van de hieronder vermelde voorschriften.

Uw controle werd uitgevoerd door BTV VZW, kantoor BTV Antwerpen, Noorderlaan 109 bus 5, 2030 ANTWERPEN
T: 03 216 28 90, E: btv.antwerpen@btvcontrol.be

Verslagnummer: 0611-190919-04

Datum van het onderzoek : 19/09/19

Extra controle datums:

ALGEMENE GEGEVENS:

ADRES INSTALLATIE : GUMUS OZLEM
LEOPOLD DE WAELESTRAAT 8 / 2 de
verdieping
2000 ANTWERPEN

EIGENAAR : GUMUS OZLEM
Adres : AMERIKALEI 118 / bus 10
2000 ANTWERPEN

OPDRACHTGEVER : GUMUS OZLEM
Adres : AMERIKALEI 118 / bus 10
2000 ANTWERPEN

INSTALLATEUR : GUMUS OZLEM
Adres : LEOPOLD DE WAELESTRAAT 8
2000 ANTWERPEN


BTW of IK : 592698440497

EAN : /

Teller nr. 1367643

Index : /

Visualisatie van de installatie



ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN:

Aard installatie : Nieuwe Installatie /
Begin werken fundering: Voor 01/10/81
Aansluiting spanning : Mono 230V
Voedingskabel hoofdbord : XVB 4 x 10 mm²
Type van de aardelektrode: Baren
Aantal borden : 1
Uitwendige invloedsfactoren : /

Type der Lokalen : Appartement
Elektrische installatie : Na 01/10/81
AREI art. : 86
Bescherming van de aansluiting : 40 A
Alg. schakelaar: type : 4p 40A/300mA
Aantal eindstroombanen : 5
Schema : TT

ONDERZOEK:

Controlebezoek volgens : AREI art. 271,

VMA - 48.5

MA-LS-02/2015