



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

Bovengrondse stookolietank

Besluit: De tank mag indienst blijven

Volgende controle:

Datum keuring: 30/09/2025
ID-label:
Merk en type meettoestel: Testo 312-4
Datum verslag: 30/09/2025

Inspecteur: Jonas Ryckaert
Serienummer: 62244685

Mentor:
Klantreferentie:

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Meerstraat
Huisnummer 154
Busnummer
Postcode 1840
Gemeente LONDERZEEL
Land België

Eigenaar

Naam Immo Rottiers
Straatnaam Mechelsestraat
Huisnummer 107
Busnummer 2
Postcode 1840
Gemeente LONDERZEEL
Land België

Installateur

Naam Immo Rottiers
BTW nr. BE 0717 753 775
Telefoonnummer +32 468 54 99 00
E-mail tommy@immorottiers.be

Type Conformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

RESERVOIR

Plaatsing reservoir Toegankelijk bovengronds
Type reservoir Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg
Inhoud reservoir <5000 L
Datum plaatsing voor 01/08/1995 (bestaand)

Nieuw reservoir

INKUIPING

Aanwezig		Keuring	
Ja	Nee	OK	NOK
☐	☒		
☒	☐		

LEIDINGEN

Aansluitingen (ontluchting, vulling)	☒	☐		
Staat leidingen (ontluchting, vulling)	☒	☐		
Uitmonding leidingen	☒	☐		
Staat aanvoerleiding	☒	☐		
Staat terugvoerleiding	☐	☒	☒	☐
Stookoliefilter	☐	☒		
Lekt stookoliefilter		☒		☐
RESERVOIR		☒		☐
Algemene staat tank		☒		☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☒	☐	☒

Aanwezig Keuring

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)

Peillat	☐	☒	☒	☐
Mechanisch	☐	☒	☒	☐
Pneumatisch	☐	☒	☒	☐
Ultrasoon	☐	☒	☒	☐

OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)

Fluit	☒	☐	☒	☐
Elektronische sonde	☐	☒	☒	☐

TESTEN

	OK	NOK	Opmerkingen
Dichtheidscontrole: Onderdruk	☒	☐	Drukverlies 0 mbar/h
Potentiaalverschilmeting niet mogelijk			
Certificaten moeten steeds worden bijgehouden en kunnen voorgelegd worden op vraag.			

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- Nota De identificatieplaat van de tank is niet aanwezig / niet leesbaar
- Nota Het ingebruiknameverslag ontbreekt
- Nota Het is aan te tonen dat de houder als bestaand kan worden beschouwd. (eerste vulling voor 01/08/1995)
- Nota Voorafgaand verslag van periodieke controle ontbreekt
- Nota De bovengrondse houder is tegen verdere corrosie/roestvorming te beschermen

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Jonas Ryckaert (erkeningsnummer SV06349)



Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481













