



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be



Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 19/12/2023 Inspecteur: Jordi Martens Mentor: Installateur: BSComfort bv
ID-label: B.T.W. nr.: BE0896465882 Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Metrel ET61557 Serienummer: 19481290

Datum verslag: 19/12/2023

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Kukkelbosstraat
Huisnummer 138
Busnummer
Postcode 3590
Gemeente DIEPENBEEK
Land België

Eigenaar

Naam Schepers Natalie
Straatnaam Kukkelbosstraat
Huisnummer 138
Busnummer
Postcode 3590
Gemeente DIEPENBEEK
Land België

Installateur

Naam BSComfort bv
BTW nr. BE0896465882
Telefoonnummer +32 3 212 28 0328
E-mail Invoices.bsc@isola.be


Type : PV-installatie en/of thuisbatterij

EAN : 54

Teller Nr. : 20372448

Niet meegedeeld

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek: Gelijkvormigheidscontrole van een PV installatie ≤ 10 kVA en/of thuisbatterij volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.4. en 4.2.4.3. en 7.112. en synergrid C10/11.

Is de installatie aangevat voor 01/06/2023? Nee

Netbeheerder: FLUVIUS Spanning: 3N400V Meter / bord verbinding: 10 mm² Max beveiliging: 25 A

Aantal borden: 2 Aantal kringen: 2

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

De inspecteur Jordi Martens



Jordi Martens
ACEG VZW - 4276

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.

Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.

Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtevreeks of onrechtvreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.

De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be


BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 19/12/2048	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.























Berging



Schuur



[Handwritten Signature]



19/12/2023

Schepers Nicolaers Natalie
 Kukkelbosstraat 138
 3590 Diepenbeek
 0494/521017

Bscomfort bv
 Vrijheidweg 10
 3700 Tongeren
 BTW BE 0896.465.882



Situatieschema