

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution :

Ress

Nr teller :
N° comp :

NP

Verslag van onderzoek:
Rapport de contrôle:

N° *152020.1120.103*

EAN
code

Aard onderzoek : Boek 1 KB 8/9/2019	Huishoudelijk	H/C 6,4	H/C 6,5	H/C 8,4.1	H/C 8,4.2	H/C 8,4.3	Netsysteem	Voorschr. netbeheerder
Genre de contrôle : Livre 1 AR 8/9/2019	Résidentiel	☒	☐	☐	☐	☐		Prescription du gest. de réseau de distr. ☐

Plaats van het onderzoek : *Rue de Stins n° 53 Moutain Saint Simon*
Lieu du contrôle :

Eigenaar
Propriétaire :

Adres :
Adresse :

Installateur :

BTW / TVA :

Datum van het onderzoek :

Ik. / C.I. :

Date du contrôle :

Inspecteur :

Onderzoek / Contrôle : ☒ Woning / maison ☐ Appart.

Spanning Tension <i>3x400</i>	Meter / bord verbinding Liaison compteur-tableau : <i>EXUS 40x10</i>	Max. beveiliging Protection max. : <i>3x63A</i>
----------------------------------	---	--

Aardelektrode : <i>Bougie</i>	Isolatie : <i>20,5</i> Mohm	Aantal verdeelborden : <i>1</i>
Electrode de terre : <i>11,08 Ohm</i>	Isolement :	Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre de circuits terminaux :		Test ΔIn		I. ΔIn			
In (A)	Δ In (mA)	type			OK	NOK	OK	NOK		
<i>63W</i>	<i>300</i>	<i>A</i>	<i>Général circuit de cuisine</i>		☐	☐	☐	☐		
<i>63E</i>	<i>20</i>	<i>A</i>	<i>locaux humid circuit de</i>		☐	☐	☐	☐		
			<i>C47 a C53</i>		☐	☐	☐	☐		

Visueel nazicht : algemeen : ☒ OK ☐ NOK	directe aanraking : ☒ OK ☐ NOK	Indirecte aanraking : ☒ OK ☐ NOK
Contrôle visuel : général : ☒ ☐	contact direct : ☒ ☐	Contact indirect : ☒ ☐

Aansluitingen : ☒ OK ☐ NOK	Potentiaalvereffeningen : ☒ OK ☐ NOK
Raccordements :	Liaisons equipotentielles :

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

VISUM :

Datum/date :

Opmerkingen/Remarques :

La fin de l'installation se fait sur la partie visible et accessible de l'installation

ELECTROTEST
Antonio Lollo
Inspecteur
antonio.lollo@electro-test.be
Gsm 0475 748 406

Afwijkingen toegepast van / Application des dérogations du ☐ 8.2.1 ☐ 8.2.2

Besluit / Conclusion :

☒ L'installation électrique est conforme aux prescriptions du AR 8/9/2019 Livre 1.

☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 8/9/2019 Boek 1.

☒ Les bornes de l'interrupteur différentiel général sont rendues inaccessibles par scellage.

De ingangsklemmen van de algemene differentieelschakelaar zijn ontoegankelijk gemaakt

door verzegeling. Le schéma unifilaire et de position ont été visés et sont conformes avec

l'installation. Het ééndraad- en situatieschema werden voor gezien getekend en stemmen

overeen met de installatie. Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai

prescrit par la réglementation en vigueur (6.5.2-Livre1) - De volgende periodieke controle

moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven

termijn (6.5.2. Boek 1) Prochaine visite de contrôle : *30.11.2025*

☐ L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du AR 8/9/2019 Livre1. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het KB 8/9/2019 Boek1.

☐ Conformément 6.5.7. Livre1, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes mesures

adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Une visite complé-

mentaire est à exécuter par le même organisme avant le...

Overeenkomstig 6.5.7. Boek 1, de werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en

alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Een aanvullend bezoek

moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd voor...

☐ La visite de contrôle prévue par 8.4.2.2 Livre 1 doit avoir lieu au plus tard 18 mois après l'acte de vente -

Het controlebezoek voorzien door 8.4.2.2 Boek 1 moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.

voor de directeur, de inspecteur/pour le directeur, l'inspecteur

Niet conform	Conform	N° vorig rapport
☐	☐	 /
		 /
		 /

Herinnering van de reglementaire voorschriften: a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie; b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden; c) de verplichting de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en rechtsreeks of onrechtstreeks van elektriciteit; d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van de termijn van de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties. vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Rappel des prescriptions réglementaires: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier d'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenant dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et du directement ou indirectement, à la présence d'électricité; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie préposée à l'haute surveillance des installations électriques domestiques.