



VINÇOTTE asbl

Organisme de contrôle agréé | Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail
Siège social: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • Belgique
TVA: BE 0402.726.875 • RPM Bruxelles • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Rapport n° 30586707

- ☐ Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent
☐ Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde
☐ Noordersingel 23, 2140 Antwerpen
☒ Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux

Tel: +32 9 244 77 11
Tel: +32 2 674 57 11
Tel: +32 3 221 86 11
Tel: +32 81 432 611

gent@vincotte.be
brussels@vincotte.be
antwerpen@vincotte.be
gembloux@vincotte.be



F 110385

Rési code:

PROCÈS VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

Responsable des travaux :		Installation :		Propriétaire / gestionnaire :	
Nom, Prénom : BOAG	Nom, Prénom : APP. RER	Adresse : 35 rue Michel		15 rue grande	
N° carte d'identité :	CP + Commune : 5500 Dinant	Tél. :		5500 Somme	
N° TVA : BE 080920517					

Bases de l'examen : Règlement Général sur les Installations Électriques (RGIE)					
☒ Art 270	☒ mise en usage	☐ modification	☐ extension	☒ Art 86	☐ Art 271bis
☐ mobile	☐ temporaire			☐ Art 87	☐ Art 278
☐ Art 271	☐ périodique	☐ contrôle	☐	☐ Art 88	☐ Art
☐ Art 276 : renforcement	☐ Art 276bis : vente d'une unité d'habitation			☐ Art	☐ Art
			☒ Unité d'habitation		
			☐ Unité de travail domestique		
			☐ Parties communes		
			☐ Unité de travail		

Données générales de l'installation électrique :					
Données distributeur		Données installation			
EAN		O EAN non communiqué O Compt. kWh non placé			
Compt. kWh n° 3605663		Index jour : 000304			
Protection branchement (A) : ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☒ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100		n° : Index nuit :			
Conçue pour U _N : ☒ 230 V ☐ 250 V ☐ 300 V		Type de prise de terre :			
Courant nominal maximum (A) : ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☒ 63 ☐ 80 ☐ 100		☐ boucle de terre ☒ barres / piquets			
Câble d'alimentation tableau principal : 4 x 16 mm²		Type : EXUB			
Dispositif diff. gén. : 63 A / 300 mA		Nombre de tableaux : 1		Nombre de circuits terminaux : 13	
Description installation					
☒ Voir annexe(s)					

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés :					
☒ Contacts dir.	☒ Contacts indir.	☒ Montage	☐ Appareils	☒ Matériel	☒ >/section
☒ Résistance de dispersion de la prise de terre : 25 Ω	☒ Isolement général : 10 MΩ	☐ Continuité de terre	☒ Test dispositif diff.		
Le dispositif différentiel général : ☐ était plombé ☒ a été plombé ☐ n'a pas été plombé ☐ ne peut pas être plombé					

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels : voir au verso)	
Infractions Nouvelle installation	☒ Néant
Infractions Installation existante	☐ Néant
Remarques	☐ Néant

Conclusion(s) :		L'installation électrique doit être recontrôlée avant	
☒ La nouvelle installation est conforme	☐ n'est pas conforme au RGIE.	23/04/2018	
☒ L'installation existante est conforme	☐ n'est pas conforme au RGIE.	☐ par le même organisme de contrôle (*)	

Agent visiteur : PAWLIAK	Agent n° 1733	Date 23/04/2018	Pour le Directeur Général : Signature
Nom :			VINÇOTTE asbl
Annexe(s) : ☒ Schéma(s) de position	☒ Schéma(s) unifilaire(s) : 1		Marian Pawlik
			1733

Ce procès verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.
Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.
Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation.
Les informations recueillies sur place ne nous permettent pas de déterminer la date de réalisation de l'installation électrique.
Nous vous invitons à compléter le(s) schéma(s) pour les éléments qui n'étaient pas visibles lors de la visite de contrôle. En cas de doute portant sur la sécurité de ces éléments, nous vous invitons vivement à faire procéder à une visite de contrôle complémentaire.
(*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle doivent être exécutées sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.