

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
 Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 ▪ 1800 Vilvoorde ▪ België
 BTW BE 0402.726.875 ▪ RPR Brussel ▪ BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 ▪ BIC: GEBABEBB

Jan Olieslagerslaan 35 ▪ 1800 Vilvoorde ▪ België ▪ tel: +32 2 674 57 11 ▪ brussels@vincotte.be

Contactpersoon: ANDRE WAEGENEERS, Elektriciteit

• Onze gegevens
 Verslag nr.: VIL/16/13312834/00/NL/001

Contractref.: 1155756/10000

• Uw gegevens
 Ref: BE8956/01.08.2018

• Interventiegegevens
 Plaats: 9001-0170
 Stationstraat, 129 - 3400 Landen
 Datum: 05/11/2018
 Uitgevoerd door: FABRY TONY

CBRE GWS Belgium SA / NV
 Culliganlaan, 2D
 1831 Diegem
 België

VERSLAG VAN PERIODIEKE CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

INSTALLATIE: 9001-0170 - Stationstraat, 129 - 3400 Landen - ING Campagne Agentschappen 2018

NOOT 1: Wij vestigen uw aandacht op het koninklijk besluit van 12 augustus 1993, dat de minimumvoorschriften inzake veiligheid bevat waaraan de bestaande arbeidsmiddelen (machines, apparaten, gereedschappen of installaties) moeten voldoen, rekening houdend met de stand van de techniek. Dit omvat de elektrische uitrusting van de machines.

Voor bijkomende informatie kan u altijd bij ons terecht.

BASIS VAN HET ONDERZOEK

De controle werd uitgevoerd op basis van de volgende voorschriften:

- ALGEMEEN REGLEMENT OP DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES (AREI)

INDELING VAN HET VERSLAG

- I. ALGEMENE TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN
- II. METINGEN / PROEVEN
- III. INBREUKEN
- IV. OPMERKINGEN
- V. TABELLEN

BESLUIT

- De in dit verslag beschreven elektrische installatie voldoet aan de hierboven vermelde voorschriften.

Datum van afdruk: 21/01/2019

Aantal blz.: 3

Bijlage(n):

Distributie: or.
 cc.

Ing. J. WINDEY
 Directeur Generaal

I. ALGEMENE TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

1. Algemeen

Referentieartikel(s)

art. 87 AREI - Elektrische installatie zonder een elektrische dienst (geen personeel BA4-BA5 aanwezig) : zie art. 86 van het AREI

Aardingsschema's:

Schema TT

Plaats(en)/transfo / bron

teller 88616732

Bedrijfsspanning(en):

Bedrijfsspanning :

3N400/230V

Plaats(en)

Vanuit hoofdbord

2. Uitwendige invloedsfactoren

Volgens de ons verstrekte informatie zijn de hierna vermelde bijzondere invloedsfactoren aanwezig

Uitwendige invloedsfactoren	Code	Plaats(en)
Mogelijkheid tot ontruiming	BD3: Overbezet	

3. Omschrijving

Copy van plannen en schema's ter plaatse

Lijst met gecontroleerde borden:

Hoofdbord

Bord selfbank

Bord airco (machinebord)

Bord CV (machinebord)

II. METINGEN EN PROEVEN

1. Aardingssysteem

Meting niet-losgekoppeld 1,97Ω

2. Isolatiemetingen

De waarden die werden vastgesteld bij de uitgevoerde metingen geven geen aanleiding tot opmerkingen

3. Meetapparatuur

Basis apparatuur waarvan de agent titularis is.

4. Diverse

Nihil



III. INBREUKEN

Nihil

IV. OPMERKINGEN

F2 De aardingsonderbreker is onvoldoende bereikbaar opgesteld achter de brandkast in de kelder.

V. TABELLEN

Nihil