

CONFORMITEITSATTEST

voor
Mazoutreservoirs

FIRMA :
(stempel)

SDT International s.a.
Boulevard de l'Humanité, 415
B-1190 BRUXELLES
TEL: 02/323225 - FAX: 02/3762707
TVA 415.023.213 - R.C. Bruxelles 410.561

KLANT: DE HERT Pieter
Straat: Mijlsstraat nr. 120
Postnummer 2570 Gemeente: Duffel
Tel: _____

Erkenningsnummer erkende technicus of gemachtigde installateur: _____
Adres reservoir: _____
Nominale inhoud reservoir: _____ Materiaal: _____
Nummer van het reservoir: 52007 24 cm vlakglas 6 cm water Buitenwand toegankelijk ontoegankelijk

1. Mazoutreservoir - kleiner dan 5.000 liter - voor de verwarming van een gebouw

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: ____/____/____ Datum uitvoering controle: 9/1/97

Controles :

- visuele controle van de toebehoren
- overvulbeveiligingssysteem
- controle aanwezigheid water en/of slib
- lekdetectiesysteem
- certificaat vorige controle
- meting potentiaalverschil
- visuele controle buitenwand

Bijzondere opmerkingen :

Tank Dicht

- Verdere exploitatie toegelaten (ja/nee)*
- Merkteken: (Groen/Rood)*

2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 (reservoirs ingedeeld in klasse III)

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: ____/____/____ Datum uitvoering controle: ____/____/____

Controles :

Algemeen onderzoek

- a. visuele controle uitwendig zichtbare delen en de algemene staat van de opslagplaats
 - b. cathodische bescherming
 - c. lekdetectiesysteem
 - d. overvulbeveiligingssysteem
 - e. aanwezigheid van water en/of slib
 - f. certificaat vorige controle
 - g. dichtheidsbeproeving (30 kPa/min 1u.)
 - h. verontreiniging buiten het reservoir
 - i. corrosiviteitsonderzoek bodem
- Beperkt onderzoek=punten a, b, c, d, e, f

Bijzondere opmerkingen :

- Verdere exploitatie toegelaten (ja/nee)*
- Verder exploitatie toegelaten mits bepaalde herstellingen
- Merkteken: (Groen-Oranje-Rood)*

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.

Naam & handtekening technicus en firmastempel: _____


Naam & handtekening klant: _____


SDT International s.a.
Boulevard de l'Humanité, 415
B-1190 BRUXELLES
TEL: 02/323225 - FAX: 02/3762707
TVA 415.023.213 - R.C. Bruxelles

* Schrappen wat niet past

toelichting voor de gebruiker

De onder punt 2 uit te voeren controles:

- een dichtheidsbeproeving is enkel van toepassing op rechtstreeks ingegraven enkelwandige metalen reservoirs
- een corrosie-onderzoek van de bodem is enkel nodig voor ingegraven metalen reservoirs van 10.000 liter en meer en reservoirs gelegen binnen een beschermingszone
een verslag van het corrosie-onderzoek dient bijgevoegd te worden bij het conformiteitsattest.
dit attest wordt mede ondertekend door de corrosiedeskundige.
- een controle van de algemene staat geldt enkel voor bovengrondse reservoirs en omvat:

- het opsporen van lekken
- de staat van de platen, de verbindingen en de sluitingen
- de toebehoren
- de staat van de buitenbekleding, van de funderingen en/of steunblokken, van de inkuiping (inhoud, dichtheid, verontreiniging, peilputten)
- de staat van de leidingen en toebehoren binnen de inkuiping

Opmerking: voor zover mogelijk wordt een controle van de algemene staat ook aanbevolen voor ondergrondse reservoirs.

De Kenmerken:

Groen : het reservoir mag verder in gebruik gehouden worden

Oranje : het reservoir mag nog 6 maanden in gebruik gehouden worden maar intussen moeten de nodige herstellingen gebeuren

Rood : het reservoir mag niet meer bijgevuld worden en moet buiten gebruik gesteld worden