

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.: 14905
Cont.pers.: LEQUEU PATRICK
Tel.: -
Fax: -
GSM: 0497/45.49.03
e-mail: patrick.lequeu@telenet.be

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 4845442
Voorl. verslagnr.:
Datum: 13/04/2017



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

Klant / Opdrachtgever:
LEQUEU PATRICK
PEYENBEEK 10
9400 DENDERWINDEKE

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE I.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: Aard installatie: nieuwe Type lokalen: woning
Plaats onderzoek: MINNENHOFSTRAAT 9 DENDERWINDEKE 9400
Aard onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek voor indienststelling Volgens AREI Art.: 86/270
Datum onderzoek: 12/04/2017 Volgende binnen 300 maand of vóór 30/04/2042 Onderzoeker: MOENS JURGEN
Eigendom van:
Installateur: - LEQUEU PATRICK PEYENBEEK 10 9400 DENDERWINDEKE
B.T.W.: -BE0.735.301.372 ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - Teller nr.: -33953015 Stand I: -017 920,8 Stand II: -
Aansluiting: Kies een item. Wachtbuis: Kies een item. Isolatieplaat: Kies een item.
Dienstspanning: 1 x 230V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut. 2p 40A Schak.: alg.diff.schak.
Meter-bordverbinding: kabeltype: VOB aantal geleiders: 2 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: Kies een item. aantal geleiders: item. doorsnede: Kies een item. mm²
Aardelektrode: type: pennen sectie: 16 mm² spreidingswaarde: 20 Ohm
Diff. schak.: algemene: 2p 40A/300mA is verzegeld met loodje: in orde bijkomende dif.: 2p 40A/30mA
Werking testknop: in orde Controle foutlus: in orde Algemene isolatieweerstand: 7 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde
Beschrijving installatie - toestellen: ■ zie schema in bijlage ■ één draadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 19

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op hoger vermelde datum, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

 **Jurgen Moens**
0475/45.23.82
jurgen.moens@ocb.be

De Agent-onderzoeker