

PLAN DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE DE L'IMMEUBLE		
LOCALISATION RUE & N°RUE DE DOLEMBREUX 48 CODE POSTAL4130COMMUNEESNEUX ETAGE0		
RESPONSABLE DE L'EXECUTION DU TRAVAIL & PROPRIETAIRE		
BASTIN RUE & N°RUE DE DOLEMBREUX 48 CODE POSTAL4130COMMUNEESNEUX CARTE D'IDENTITE N°0 REGISTRE NATIONAL0 CODE EAN DE L'IMMEUBLE5414567000002277020 N° COMPTEUR6154375 NOMBRE D'ANNEXES7FEUILLES		
SIGNATURES		
LE DELEGUE DE L'ORGANISME AGREE	LE RESPONSABLE DE L'EXECUTION DU TRAVAIL ET PROPRIETAIRE	

A	B	C	D	E	F	G		
40 AMP DIFFERENTIEL TETRA 300 MA	16 AMP CUISINE: FOUR	16 AMP CUISINE: FOUR	10 AMP CHAUDIERE.	2 AMP PROTECTION BOILER	16 AMP HORLOGE BOILER	63 AMP CONTACTEUR BOILER		VIDE
H	I	J	K	L	M	N	O	
40 AMP DIFFERENTIEL TETRA 30 MA	16 AMP CUISINE: Prises facade avant. SDB 1&2 Eclairage + Prises. CH 5 1Prise. 2 Spots ext/décteur.	16 AMP CH 1,2,3,4 Prises CH5 1 Prise.	10 AMP ECLAIRAGE : SALLE à MANGER, SALON, CHAMBRES, GRD SALLE: 1 Lampe entrée, TERRASSE: 1 Applique.	16 AMP SALLE à MANGER, SALON : PRISES.	10 AMP ECLAIRAGE : GARAGE, CAGIBIT, CAVE 4, CAGE ESCALIER, CUISINE, BUANDERIE, HALL D'ENTREE, HALL DE NUIT, BUREAU, WC, EXTERIEUR	16 AMP CUISINE: 3 PRISES+ HOTTE. BUANDERIE: 4 PRISES.	16 AMP CHAUFFERIE, CAVES 1,2,3 : ELAIRAGE + PRISES. SALON: 1 PRISE. HALL D'ENTREE: 1 PRISE.	
P	Q		R	S	T	U	V	
40 AMP DIFFERENTIEL TETRA 30 MA	20 AMP BOILER.		16 AMP GRANDE SALLE: Eclairage + Prises. TERRASSE: Banne Soilaire, 1 Aplique. TERRASSE BUANDERIE: Eclairage + 1 Prises. GARAGE: 2 Prises. SONNETTE.	16 AMP CUISINE: PRISE SS EVIER BULEX.	16 AMP CUISINE: LAVE VAISSELLE .	16 AMP BUANDERIE: MACHINE A LAVER.	16 AMP BUANDERIE: SECHOIR.	

REZ de CHAUSSEE

TERRASSE

GRANDE SALLE

TERRASSE BUANDERIE

LIVING

BUANDERIE

CUISINE

HALL REZ

BUREAU

WC 0

Bornier

N3
N1
T
B
N2

N6
U
V

M6
M5
N4

K1
K2
K1
K2
M5

K3
K4
K4
M7
M5
M7
M12
VERS TERR
TERR


M8
M8
M7
M9
M11
M10
M10

L5
L6
L7

SIGNATURES

LE DELEGUE DE
L'ORGANISME AGREE


LE RESPONSABLE DE L'EXECUTION
DES TRAVAUX & PROPRIETAIRE



LE DELEGUE DE
L'ORGANISME AGREE

LE RESPONSABLE DE L'EXECUTION
DES TRAVAUX & PROPRIETAIRE


1ER ETAGE



SIGNATURES

LE DELEGUE DE
L'ORGANISME AGREE

LE RESPONSABLE DE L'EXECUTION
DES TRAVAUX & PROPRIETAIRE



SIGNATURES

LE DELEGUE DE
L'ORGANISME AGREE

LE RESPONSABLE DE L'EXECUTION
DES TRAVAUX & PROPRIETAIRE


COFFRET 2

Onduleur

COMPTEUR KWH

TETRA
10A

6² 2⁵ 40A
30 MA



SIGNATURES

LE DELEGUE DE
L'ORGANISME AGREE

LE RESPONSABLE DE L'EXECUTION
DES TRAVAUX & PROPRIETAIRE