



PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Kierbergen
17000 Kierbergen

EIGENAAR: _____
Adres: Geertruien NV, Langkouterweg 212

OPDRACHTGEVER: _____
Adres: 2230 Herzele

INSTALLATEUR: Rulek BVB A

Adres: Wijgen 67, 3202 Killaar
BTW of IK: _____

ZETEL ANTWERPEN
van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65
ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08



STROOMLEVERANCIER: Elektraibel
Ref.: _____ Teller nr. 11
Index: 11

Datum van het onderzoek: 21/1/2014 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 274) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.) _____

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Veerlepig - Verzwaring: Type der lokalen: HTI - type 15

Begin werken: Fundering voor-na 1.10.81 - Elektrische installatie voor-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86 _____

Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting 40 A

Voeding kabel hoofdbord: 4 X 10 mm² Alg. schakelaar: type Si 200

van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT Fo-Bijlage

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 10; RA: 0,5 Ohm; RI tot 10 MOhm

BESCHRIJVING: Nieuwe installatie in nieuw gebouw
- details zie aanvraagplan en situatieschema
- Interne aarding nog niet geïmplementeerd
- Kabels nog niet geïmplementeerd (9 toestellen)
- 15860 kast geïmplementeerd

Vastgestelde inbreuken en/of nota's: Geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op 23-1-04
de aangestelde van de stroomverdelers
naam: [Handwritten Signature]
handtekening: [Handwritten Signature]

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

BESLUIT 1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de één draads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 21/1/2014 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER :
nr. + naam + handtekening

STEUR 56 35 [Handwritten Signature]

De directeur,

Truckloper

GEERIVAN N.V.

Aanscherfing 212

2130 Bevelst.

App. n.s

CONFORM T.B.V.

DE INSPECTOR: 85

DATA

20/1/2011

RELEK baha

Wijze 67

3202 Rijkswa





