

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 97 69
Fax 02 230 26 76

0497/527315

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 15/120404/05

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN
ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: HELDERGEMSTADT 151
HELDERGEM

EIGENAAR: VAN HOOREBECK - CALLENS

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: NICTRIC

Adres: K. Luchman, 90, Oudeleu

INSTALLATEUR: ide

Adres: _____

BTW of IK: BEO 881.905.150

Datum van het onderzoek: 4/4/2012 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - ~~controle~~ volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 270) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: ~~Nieuwe~~ Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop weeneenheid: Type der lokalen: Woning

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting Cont max 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 2 X 10 mm² Alg. schakelaar: type diff 40 A - 30 mA

Type van de aardelektrode: ~~lus - baren~~ - pennen - horizontale geleider

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 19; RA: 11,64 Ohm; RI tot 220 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: _____

zie schema's (in bijlage)

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: _____

Geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangestelde van de stroomverdelers
naam:
handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

- BESLUIT 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 4/4/2012 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER: 159
nr. + naam + handtekening

De directeur,