

FIRMA	KLANT
Naam:	Naam: <i>E. Janssens</i>
Straat en nummer:	Straat en nummer: <i>Heldergemstraat 151</i>
Postcode en gemeente:	Postcode en gemeente: <i>9460 Heldergem</i>
Tel.: HAEGEMAN Michel en zonen BVBA	Tel.: Fax:
Fax: Hoog Waterloo's 2	Adres opslaginstallatie indien verschillend van adres klant:
E-mail: 9500 Ophasselt - Geraardsbergen	
BTW-nummer: BE BTW BE-0836.121.192	

TYPE RESERVOIR <i>(kruis aan wat van toepassing is)</i>			
☐ Niet ingedeeld	Inhoud <u>1200</u> L	☐ Ingedeeld	Inhoud L
		☐ Klasse 3 (17.3.6.1a)	☐ Klasse 3 (17.3.6.1b)
		☐ klasse 2	☐ klasse 1
☐ Cilindrisch	☐ Parallelepipedisch	☐ Rond	☐ Ovaal
☒ Toegankelijk	☐ Inkuiping	☐ Niet toegankelijk	☐ groeve
☒ Staal	☐ Polyester	☐ Polyethyleen	☐ Andere:
		Datum van plaatsing: <u>1982</u>	

VISUELE CONTROLE (kruis aan wat van toepassing is)				
	Aanwezig		Controle	
	Ja	Nee	OK	Niet OK
TOEZICHTSPUT	☐	☒		
Staat toezichtspuit			☐	☐
Dichtheid toezichtspuit			☐	☐
Oververvuiling rond tank			☐	☐
Staat deksel			☐	☐
INKUIPING/	☐	☒		
Algemene staat			☐	☐
Waterdicht			☐	☐
Koolwaterstofdicht			☐	☐
LEIDINGEN				
Aansluitingen (ontluchting, vulling)			☒	☐
Staat leidingen (ontluchting, vulling)			☒	☐
Uitmonding leidingen			☒	☐
Staat aanvoerleiding			☒	☐
Staat terugvoerleiding	☐	☐	☒	☐
Stookoliefilter	☐	☐	☐	☐
RESERVOIR				
Algemene staat tank			☒	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☒	☐	☐

ACCESOIRES <i>(kruis aan wat van toepassing is)</i>		Aanwezig		Controle	
		Ja	Nee	OK	Niet OK
Peilmeting	Peillat	☐	☐	☐	☐
	Mechanisch	☐	☐	☐	☐
	Pneumatisch	☐	☐	☐	☐
	Ultrasoon	☐	☐	☐	☐
	Andere	☒	☐	☒	☐
Overvulbeveiliging	Fluit	☒	☐	☒	☐
	Electronische sonde	☐	☐	☐	☐
Lekdetectie	Vloeistof	☐	☒	☐	☐
	Onderdruk	☐	☒	☐	☐
	Overdruk	☐	☒	☐	☐
	Peilputten	☐	☒	☐	☐
	Andere	☐	☒	☐	☐
	Kathodische bescherming	 mV	☐	☒	☐
OPMERKINGEN					
.....					
.....					
.....					

TESTEN (kruis aan wat van toepassing is)		uit-gevoerd	niet uit-gevoerd	OK	Niet OK	
Water- en slibbemonstering		☐	☐	☒	☐	Hoeveelheid water: cm Zuurtegraad: pH Conductiviteit: mS
Dichtheidscontrole	Ultrasoon	☐	☐	☐	☐	Boven het vloeistofniveau: dB Onder het vloeistofniveau: dB
	Onderdruk	☐	☐	☐	☐	Drukverlies: mbar/h
	Overdruk	☐	☐	☐	☐	Drukverlies: mbar/h
	Andere	☒	☐	☒	☐	
Potentiaalmeting		☐	☐	☐	☐	 mV
Corrosiviteitsonderzoek bodem: zie rapport		Van toepassing ☐ Ja ☐ Neen				Rapporten in bijlage ☐ Ja ☐ Neen bevestig in deze ruimte de afdruk(ken) van het elektronisch meettoestel

BESLUIT: *(kruis aan wat van toepassing is)*

☒ Groen	De tank mag in dienst blijven		
☐ Oranje	De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden		
☐ Rood	De tank mag niet meer gevuld worden	☐ De tank mag nog gebruikt worden	☐ De tank mag niet meer gebruikt worden

TECHNICUS

Voornaam en achternaam: *Ylzevan Hans*

Erkenningsnummer: *SV 04816*

DATUM KEURING: 16 - 11 - 2014

DE VOLGENDE CONTROLE

MOET GEBEUREN VÓÓR - - -

(handtekening klant)

(handtekening erkend technicus)