



Siege d'exploitation: Jan Uieslagerslaan 30 • 1000 Vervoorde  
 Tél +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com  
 Siege social: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Bruxelles  
 Safety, quality and environmental services



F 121984

Rési code :

Antwerpen-Limburg tél : 03 221 86 11  
 Brabant tél : 02 674 57 11

Oost & West -Vlaanderen  
 Wallonie

tél : 09 244 77 11  
 tél : 081 432 611

**PROCÈS VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BASSE TENSION**

**Responsable des travaux :**  
 Nom, Prénom : *Philippe Okenen*  
 N° carte d'identité : .....  
 N°TVA : BE .....

**Installation :**  
 Nom, Prénom : *ART Benomela K*  
 Adresse : *Vermeirweg 355*  
 CP + Commune : *3300 Tielpen*  
 Tél. : .....

**Propriétaire / gestionnaire :**

**Bases de l'examen : Règlement Général sur les Installations Electriques (RGIE)**

Art 270  mise en usage  modification  extension  
 mobile  temporaire

Art 271  périodique  contrôle  .....

Art 276 : renforcement  Art 276bis : vente d'une unité d'habitation

Art 86  Art 271bis  Unité d'habitation  
 Art 87  Art 278  Unité de travail domestique  
 Art 88  Art .....  Parties communes  
 Art .....  Art .....  Unité de travail

**Données générales de l'installation électrique :**

Données distributeur : EAN ..... Compt. kWh n° : ..... Index jour : ..... nuit : .....  
 Protection branchement (A) :  020  025  032  040  050  063  080  100  .....

Données installation : Conçue pour U<sub>N</sub> :  230 V  3x230 V  3N400 V  .....  
 Courant nominal maximum (A) :  020  025  032  40  50  63  80  100  .....  
 Câble d'alimentation tableau principal : *4* X *16* mm<sup>2</sup> - Type : .....  
 Dispositif diff. gén. : *40* A / *300* mA Nombre de tableaux : *1* Nombre de circuits terminaux : *19*

Description installation :  Voir annexe(s)

**Mesures - tests - contrôle visuel - scellés :**

Contacts dir.  Contacts indir.  Montage  Appareils  Matériel  >/section  Schémas  Contrôle bcl de défaut

Résistance de dispersion de la prise de terre : *1.8* Ω  Isolement général : *50* MΩ  Continuité de terre  Test dispositif diff.

Le dispositif différentiel général :  était plombé  a été plombé  n'a pas été plombé  ne peut pas être plombé

**Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels : voir au verso)**

Infractions Nouvelle installation :  Néant

Infractions Installation existante :  Néant

Remarques :  Néant

Visa GRD ou mandataire : .....

**Conclusion(s) :**

La nouvelle installation est conforme *partiellement conforme* au RGIE.  
 L'installation existante est conforme *n'est pas conforme* au RGIE.

L'installation électrique doit être recontrôlée avant *23/05/2011* (\*)  
 par le même organisme de contrôle.

**Agent visiteur :** Nom : *F. La Kowalski* Agent n° : *0964* Date : *23.05.2011*

**Annexe(s) :**  Schéma(s) de position : *1*  Schéma(s) unifilaire(s) : *1*

- Ce procès verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.  
 - Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.  
 - Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation.  
 Les informations recueillies sur place ne nous permettent pas de déterminer la date de réalisation de l'installation électrique.  
 Nous vous invitons à compléter le(s) schéma(s) pour les éléments qui n'étaient pas visibles lors de la visite de contrôle. En cas de doute portant sur la sécurité de ces éléments, nous vous invitons vivement à faire procéder à une visite de contrôle complémentaire.  
 (\*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle doivent être exécutées sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.