

Identificatie

Straat
Huisnummer
Busnummer
Postcode
Gemeente
Gebouw-ID
Gebouweenheid-ID

Arnould Nobelstraat
5
0001
3000
Leuven
30763390
30763392

Exploitant (rioolbeheerder of drinkwaterbedrijf)
Contactgegevens exploitant
Erkenningsnummer van de keurder
Keuringsorganisatie
Contact e-mail
Contact telefoonnummer

De Watergroep
+3222389699
09233
DUFFELEER CHRISTOPHE
Duffeleer.christophe@outlook.com
+32470854168

Datum keuring
Reden keuring
Klasse installatie
Uitgiftedatum

05/09/2022
Eerste ingebruikname
Klasse C
06/09/2022

Resultaat van de keuring

Conform voor aansluiting

Conform voor gebruik

Herstelmaatregelen

- Gelieve een nieuwe keuring aan te vragen wanneer de binneninstallatie gewijzigd of uitgebreid werd.

Gelieve te controleren op eventuele aandachtspunten meegegeven door de keurder hieronder op het attest.

Keuring

Algemeen

Water aanwezig in de installatie

Water van het drinkwaterbedrijf (aangesloten BI)
Water eigen waterwinning (niet-aangesloten BI)
Tweedecircuitwater (tweedecircuitwater)

Aanwezig maar niet in dienst
Niet aanwezig
Aanwezig maar niet in dienst

Klasse en reden keuring
Type gebouw

Woonenheid appartementsgebouw

Installatie

Algemeen			
Niet-toegelaten toepassingen die drinkbaar water vereisen aanwezig	Nee		
Wanverbindingen			
Wanverbinding binneninstallatie - tweedecircuitwater	Niet aanwezig		
Centrale beveiliging			
Beveiligingscode	EA		
Beoordeling	OK		
Terugstroombeveiligingen van toepassingen/toestellen			
Mengkranen in woongedeelte			
	Beoordeling	Beveiligingscode	Voorzien
Keukenkraan	OK	AA	
Lavabo	OK	AA	
Douche met handsproeier	OK	EB	
Verwarming/WW-productie/HVAC			
	Voorzien		
(Bij)vulling CV	Ja		
Onderbreking overdrukventiel CV-kring	Ja		
Warmwaterproductie op CV	Ja		
Afwerking installatie			
Installatie volledig afgewerkt	Nee		

Bijlagen

Inventaris van de installatie	1 bijlage(n) toegevoegd
Uitvoeringsplan	1 bijlage(n) toegevoegd
Werkopdracht	1 bijlage(n) toegevoegd

Belangrijk


Dit keuringsdossier wordt opgemaakt in uitvoering van de artikels in het algemeen waterverkoopreglement m.b.t. de keuring (art. 7/1, 12/1, 12/3, 12/4, 27/6 en 27/7).

Dit keuringsattest geeft de toestand van de binneninstallatie weer op datum van de keuring. Ze ontslaat de eigenaar of de gebruiker niet van de verantwoordelijkheid voor eventuele schade die zouden kunnen voortvloeien uit het niet beantwoorden van de installatie aan de voorschriften, of uit het gebrekkig functioneren van de installatie of een onderdeel ervan. Bij een wijziging aan de binneninstallatie, of na het uitvoeren van herstelmaatregelen zoals beschreven in het Algemeen Waterverkoopreglement, dient u een (her)keuring aan te vragen.

Deze keuring betreft geen technische keuring van de werking van de onderdelen of de gebruikte materialen, of van de uitvoering van de installatie.

Bij het invullen van het keuringsattest worden onder meer volgende persoonsgegevens verwerkt door AquaFlanders: naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres, adres. Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de dienstverlening en kunnen worden bekendgemaakt indien wettelijk vereist. De verwerking van deze persoonsgegevens blijft steeds beperkt tot de beoogde doelstelling. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en over uw rechten als betrokkene is terug te vinden in het privacybeleid van AquaFlanders op www.aquaflanders.be.

Heeft u een bezwaar tegen of een klacht over deze keuring, dan kunt u deze indienen via www.aquaflanders.be.



Carl Heyrman
Algemeen Directeur
AquaFlanders vzw



Certificaatnummer: 688-INSP
ISO/IEC 17020:2012