



AIB-VINÇOTTE BELGIUM association sans but lucratif

Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Numéro d'entreprise: BE 0402.726.875

Safety, quality and environmental services

Rési. Code:

Antwerpen - Limburg : Tél.: 03 221 86 11
 Brabant : Tél.: 02 674 57 11

Oost & West Vlaanderen : Tél.: 09 244 77 11
 Wallonie : Tél.: 081 432 611

PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE À BASSE TENSION

Rapport n°: P00244780 Membre n°: Demandeur:

Responsable des travaux:	Données:	Installation:	Propriétaire/gestionnaire:
Nom, Prénom: <u>THOR</u>	Nom, Prénom: [REDACTED]	[REDACTED]	
N° carte d'identité:	Adresse: <u>Av. de la Jeunesse, 24</u>		
N° TVA: BE <u>430174610</u>	CP + Commune: <u>1050/13xL</u>		
	Tél:		

Bases de l'examen: Règlement Général sur les Installations Electriques (RGIE) RGPT Appart Res

<input checked="" type="checkbox"/> Art 270	<input type="checkbox"/> mise en usage <input checked="" type="checkbox"/> modification <input type="checkbox"/> extension	<input checked="" type="checkbox"/> Art 86	<input type="checkbox"/> Art 271 bis	<input checked="" type="checkbox"/> Unité d'habitation
	<input type="checkbox"/> mobile <input type="checkbox"/> temporaire	<input type="checkbox"/> Art 87	<input type="checkbox"/> Art 278	<input type="checkbox"/> Unité de travail domestique
<input type="checkbox"/> Art 271	<input type="checkbox"/> périodique <input type="checkbox"/> contrôle <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Art 88	<input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> Parties communes
<input checked="" type="checkbox"/> Art 276	<input checked="" type="checkbox"/> renforcement <input type="checkbox"/> transfert de propriété <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> Autre

Données générales de l'installation électrique:

Données distributeur	EAN	<input checked="" type="checkbox"/> EAN non communiqué	<input type="checkbox"/> Compt.kWh non placé
	Compt. kWh n° <u>12785347</u> Index jour: <u>7755</u> nuit:	<input type="checkbox"/> Compt. kWh exclusif nuit:	
Données installation	Protection branchement (A): <input type="checkbox"/> 20 <input checked="" type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100	n°:	Index nuit:
	Tension nominale: <input checked="" type="checkbox"/> 230V <input type="checkbox"/> 3x230V <input type="checkbox"/> 3N400V	Type de prise de terre:	
	Courant nominal maximum (A): <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input checked="" type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100	<input type="checkbox"/> boucle de terre <input checked="" type="checkbox"/> barre / piquets	
Description installation	Câble d'alimentation tableau principal: <u>2 X 10</u> mm ² - Type: <u>XUB</u>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> Dispositif diff. gén.: <u>40</u> A / <u>300</u> mA	Nombre de tableaux: <u>2</u>	Nombre de circuits terminaux: <u>8</u>
<input type="checkbox"/> Voir annexe(s)			

Mesures - tests - contrôle visuel - scellé:

Contacts Dir. Contacts Indir. Montage Appareils Matériel l>/section Schémas Contrôle bcl de défaut

Résistance de dispersion de la prise de terre: 29 Ω Isolement général: 10 MΩ Continuité de terre Test dispositif diff.

Le dispositif différentiel général: était plombé a été plombé n'a pas été plombé ne peut pas être plombé

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels: voir au verso)

Infractions	[REDACTED]	Visa GRD:
Nouvelle installation		
<input checked="" type="checkbox"/> Néant		
Infractions		Mandataire GRD:
Installation existante		Nom:
<input checked="" type="checkbox"/> Néant		Visa:
Remarques		
<input checked="" type="checkbox"/> Néant		

Conclusion(s):

- La nouvelle installation est conforme ~~n'est pas conforme~~ au RGIE.
- L'installation existante est conforme ~~n'est pas conforme~~ au RGIE.

L'installation électrique doit être recontrôlée avant le 26/11/2008 par le même organisme de contrôle (**)

(**) délai prescrit sous réserve de modification de la réglementation

Agent visiteur:

Nom: GERMIS Agent n°: 0244 Date: 26/11/2008

Annexe(s): Schéma(s) de position: Schéma(s) unifilaire(s):

Pour le Directeur Général: Signature



Ce procès-verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.

Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.
(**) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.