

**PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE
INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION**

ADRESSE DE L'INSTALLATION: RUE DE LIEGE, 56
4180 HADRIJ

PROPRIETAIRE: MR LEVEQUE

Adresse: IDEM

DEMANDEUR: IDEM

Adresse: _____

INSTALLATEUR: BERGER DANY ELECTRICITE

Adresse: LA ROCK, 29 4160 ANTHAISNES

TVA ou CI: BE 0867.083.295

- ☐ BTV Antwerpen Tél. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
- ☐ BTV Brabant-Wallon Tél. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
- ☐ BTV Bruxelles Tél. 02 230 81 82 btv.brussel@btvcontrol.be
- ☐ BTV Hainaut Tél. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be
- ☒ BTV Liège Tél. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be
- ☐ BTV Limburg Tél. 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be
- ☐ BTV Namur / Luxembourg Tél. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
- ☐ BTV Oost-Vlaanderen Tél. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
- ☐ BTV Vlaams-Brabant Tél. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
- ☐ BTV West-Vlaanderen Tél. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

EAN: _____

Ref.: _____ Compteur n°: 244299

Index: TOUT 092294,2 UNIT 097896,8

DESCRIPTION GENERALE, CARACTERISTIQUES, RECHERCHE ET MESURES:

Date du contrôle: 7.05.2019 Type de contrôle: examen de conformité - premier contrôle - visite de contrôle suivant: (RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R. 4.12.2012) (RGPT art. 262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur)

Type d'installation: Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement - Vente d'habitation; Type locaux: HABITATION

Début travaux: Fondations avant après 1.10.81 Installation électrique avant après 1.10.81 - 1.1.83 RGIE art. 86 (ART 278)

Raccordement: Tension 2x230 V au dé Protection raccordement 60 A

Câble aliment, tableau, princ.: 2 X 6 mm² Inter.gén.: type 0300NA/63A

Type électrode de terre: boucle - barres - piquets conducteur horizontal Schéma: TT

Nombre de tableaux: 2; Nombre de circuits term.: 15+6; RA: 29.1 Ohm; RI tot 7.40 MOhm

Facteurs d'influences externes: /

DESCRIPTION:

VOIR SCHEMAS EN ANNEXE

CONTROLES effectués: voir verso

INFRACTIONS CONSTATEES ET/OU NOTES:

NEANT

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE

Vu le: _____

le responsable du distributeur

nom: _____

signature: _____

CONCLUSION

- ☒ 1. L'installation est **conforme**. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 07-05-2039 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.
- ☒ 2. L'installation n'est **pas conforme**
- ☒ 3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est **pas conforme**. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le: _____

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE: VOIR VERSO.

L'agent visiteur,
(N°, nom, signature) Consalvo F/385

pour Le Directeur,



* V E R S L A G - R A P P O R T *