



AUTONOME SECURITY CONTROLE VZW
 Erkend controleorgaanisme
 Maatschappelijke zetel : Ketelstraat 111 - 3454 Runmen
 Tel. 0483/429830
 E-mail bureau@asc-controle.be
 IBAN BE 32 7512 0493 7802
 BTW BE 0826-131-776

Agent-bezoeker belast met het onderzoek : Johan Evers



VERSLAG VAN EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LAAGSPANNING
 EN OP ZEER LAGE SPANNING

AARD ONDERZOEK	VOORSCHRIFTEN
GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE :	
	BOEK 1 - KB 08/09/2019
	6.4.1 t/m 6.4.6.2

1.- IDENTIFICATIE - INLICHTINGEN	
* Datum onderzoek	20/10/2022
* Verslag nummer	JF2022-0884
* Adres installatie	Molenveld 89 A, 1982 Elewijt(Zemst)
* Eigenaar of DNG	Felix Vanden Block
* Installateur	Just Electrics, Gebroeders Tassinstraat 13, 3018 Wijgmaal
* DNB	Fluvius
Type van de lokalen	Woonenheid : huis
	Detail : Zie schema's

2.- BESCHRIJVING VAN DE AANSLUITING	
3.- METINGEN EN OPGESTELD MATERIAAL	
Nominale spanning in Volt	230/400 v
Automaat DNB	C4-32A
Voedingskabel Hoofdbord Ø	XVB 4 x 10 mm ²
Nominale waarde v.d. bescherming v. d. aansluiting	Zie automaat DNB
Type aardelektrode	Lus
Type algemene schakelaar	
Algemeen isolatieniveau RI in MΩ	Borden
Verspreidingsweerstand v.d. aardinrichting in Ω	6,8 Ohm
Dif.40A/300mA	17
Aanwezigheid van een gemeenschappelijke aarding : ja - neen	

4.- VASTGESTELDE INBREUKEN OP DE VOORSCHRIFTEN VAN HET BOEK 1 (KB 08/09/2019)	6.4.1 t/m 6.4.6.2	I	GEEN
--	-------------------	---	------

5.- BESTUIT

1.- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het BOEK 1 (KB 08/09/2019)

- De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd uiterlijk op 20/10/2047 alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding voor deze datum.

- De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting geplaatst bij het begin van de installatie waren — werden ontegenwoordig gemaakt door verzegeling. Het(de) ééndraadschema (s) en situatieplan(nen) werd(en) voor gezien getekend.