


Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid




Hofstraat 12 bus 2V, 2960 Brecht

appartement

identificatiecode: 11009-G-2014_2513/EP08535/A001/D01/SD014

Energietabel



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 06-04-2020

Handtekening:

ERIC SEVERYNS

EP08535

Dit certificaat is geldig tot en met 10 oktober 2027.

Energieprestatie- en binnenklimaatseisen bij aanvraag vergunning**E-peil**☒ Het E-peil voldoet.

E51

Eis

BEN

Andere eisen

- | | |
|---|--|
| ☒ Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden: | ☒ Het K-peil (K25) van het volume, waarvan de wooneenheid deel uitmaakt, voldoet . |
| ☒ Vloeren | ☒ Het risico op oververhitting is beperkt . |
| ☒ Muren | ☒ Er is voldaan aan de ventilatievereisten. |
| ☒ Vensters | ☒ De netto-energiebehoefte van de verwarming voldoet . |
| ☒ Dak | |
| ☒ Andere constructiedelen | |

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	18/12/2014
Datum einde van de werken	10/10/2017
Datum ingebruikname	-
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	11.442
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	119
Beschermd volume (m ³)	410
Verliesoppervlakte (m ²)	217
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	102
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	3,00
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,33
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	2.138
Gebouw-id / gebouweenheid-id	19518142 / 19658891

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energie neutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

ERIC SEVERYNS
Klein Ravels 37, 2380 Ravels
EP08535

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.