



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
 tel. +32 2 880 88 90
 info@aceg.be
 www.aceg.be

Bovengrondse stookolietank

Besluit: De tank mag indienst blijven **Volgende controle:**

Datum keuring: 18/03/2026 **Inspecteur:** Hannes Pyfferoen
ID-label:
 Merk en type meettoestel: Serienummer:

Mentor:
Klantreferentie:

Datum verslag: 18/03/2026

Plaats van het onderzoek
 Straatnaam Oude Heerbaan
 Huisnummer 24
 Busnummer
 Postcode 1755
 Gemeente Pajottegem
 Land België

Eigenaar
 Naam Karel - Greta Cosijns - Jacobs
 Straatnaam Gooikeveldstraat
 Huisnummer 28
 Busnummer
 Postcode 1755
 Gemeente GOOIK
 Land België

Installateur
 Naam -
 BTW nr. -
 Telefoonnummer -
 E-mail -

Type Conformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

RESERVOIR
 Plaatsing reservoir Toegankelijk bovengronds
 Type reservoir Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg
 Inhoud reservoir 3000 L
 Datum plaatsing voor 01/08/1995 (bestaand)

Nieuw reservoir

INKUIPING

Aanwezig
 Ja Nee

LEIDINGEN

Aanwezig **Keuring**
 Ja Nee OK NOK

Aansluitingen (ontluchting, vulling)			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Staat leidingen (ontluchting, vulling)			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uitmonding leidingen			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Staat aanvoerleiding			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Staat terugvoerleiding	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Stookoliefilter	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Lekt stookoliefilter			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
RESERVOIR				
Algemene staat tank			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

VORIG CERTIFICAAT

Aanwezig		Keuring	
Ja	Nee	OK	NOK
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

ACCESSOIRES

PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Peillat	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mechanisch	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pneumatisch	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ultrasoon	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Fluit	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Elektronische sonde	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

TESTEN

	OK	NOK	Opmerkingen
Dichtheidscontrole: Onderdruk	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Drukverlies Nvt mbar/h
Potentiaalverschilmeting niet mogelijk			
Certificaten moeten steeds worden bijgehouden en kunnen voorgelegd worden op vraag.			

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- Nota De identificatieplaat van de tank is niet aanwezig / niet leesbaar
 - Nota Het ingebruiknameverslag ontbreekt
 - Nota Voorafgaand verslag van periodieke controle ontbreekt
 - O Aangeraden tank te schilderen om (verdere) roestvorming te vermijden.
- Onderkant en bovenkant



Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Hannes Pyfferoen (erkenningnummer ERK/TS/107354)



Hannes Pyfferoen
ACEG VZW - #259

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

DUPLICATE















