



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
 tel. +32 2 880 88 90
 info@aceg.be
 www.aceg.be

Ondergrondse stookolietank

Besluit: De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden **Volgende controle:** 19/9/2026

Datum keuring: 19/03/2026
Inspecteur: Peter Maessen
ID-label:
 Merk en type meettoestel: Testo 312-3
 Serienummer: 03360469/808

Mentor:
Klantreferentie:

Datum verslag: 19/03/2026

Plaats van het onderzoek

Straatnaam: Edgard Sohiestraat
 Huisnummer: 57
 Busnummer:
 Postcode: 1560
 Gemeente: HOEILAART
 Land: België

Eigenaar

Naam: Via immo
 Straatnaam: Edgard Sohiestraat
 Huisnummer: 57
 Busnummer:
 Postcode: 1560
 Gemeente: HOEILAART
 Land: België

Installateur

Naam: -
 BTW nr.: -
 Telefoonnummer:
 E-mail: -

Type: Conformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

RESERVOIR

Plaatsing reservoir: Niet toegankelijk ondergronds
 Type reservoir: Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg
 Inhoud reservoir: <5000 L
 Datum plaatsing: voor 01/08/1995 (bestaand)

Bestaand reservoir

TOEGANGSPUT

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Staat toezichtspuit	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Dichtheid toezichtspuit			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Vervuiling rond tank			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Staat deksel			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

LEIDINGEN

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Aansluitingen (ontluchting, vulling)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Staat leidingen (ontluchting, vulling)			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uitmonding leidingen			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Staat aanvoerleiding			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Staat terugvoerleiding	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Stookoliefilter	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Lekt stookoliefilter			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
RESERVOIR				
Algemene staat tank			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
VORIG CERTIFICAAT	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
ACCESSOIRES				
PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)				
Peillat	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mechanisch	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pneumatisch	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ultrasoon	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)				
Fluit	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Elektronische sonde	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
LEKDETECTIE (1 moet aanwezig zijn)				
Vloeistof	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Onderdruk	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Overdruk	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Peilputten	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Andere	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

TESTEN	OK	NOK
Water- en slibbemonstering	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dichtheidscontrole: Onderdruk	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Potentiaalmeting	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Potentiaalverschilmeting niet mogelijk		

Opmerkingen

Drukverlies - mbar/h

Potential -mV

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- Nota De identificatieplaat van de tank is niet aanwezig / niet leesbaar
- Nota De toegangspuit van het mangatdeksel moet steeds bereikbaar gehouden worden
- Nota Het ingebruiknameverslag ontbreekt
- Nota Voorafgaand verslag van periodieke controle ontbreekt
- Nota Alle vreemde materialen zijn uit de toegangspuit van het mangat te verwijderen
- Mangat niet bereikbaar, put vrij te maken van steenpuin /te vergroten zodat deze vrij is

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Peter Maessen (erkenningsnummer ERK/TS/105427)



Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

















