

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.:
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: ot-ido@outlook.com



OCB vzw
Member of OCB Group

ProKo.: GA33
Verslagnr.: **6374784**
Voorl. verslagnr.:
Datum: 16/11/2024

Klant / Opdrachtgever:

OTIDO
KASTEELSTRAAT 8
2220 HEIST-OP-DEN-BERG

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN AARDGASINSTALLATIE

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Controle organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 Onderzoeker: 521 AKOPIAN KARO
Installateur/verantw. werk: Naam: OTIDO Adres: KASTEELSTRAAT 8
2220 HEIST-OP-DEN-BERG B.T.W.: BE0761518690
Adres installatie: VEEMARKT 16 B0201 MECHELEN 2800
Datum onderzoek: 13/11/2024

Onderzoek van: **nieuwe installatie**, en beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.
Het onderzoek werd uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens onderstaande voorschriften.
Voorschriften: **Nieuw gedeelte:** NBN D 51-003:2010+A2:2021 **Ongewijzigd of bestaand gedeelte:** NVT
Supplementair: NBN/DTD B 61-002:2021

CONFORMITEITSATTESTEN/ BIJLAGEN

Getuigschrift 'openen gasmeter' (K.B. 28/06/1971): **Attest 1:** 210053794 op Elgacert **Attest 2:** - op -

INSTALLATIE

Netbeheerder: Fluvius **EAN nr.:** 541448860022200697 **Install. ID:** B0201
Bedrijfsdruk: 20 mbar **Gasmeter:** ☐ geen aanwezig **nummer:** 2200084968 **index:** 0,0642 m³

KRANEN/LEIDINGEN

Sectioneerkraan: ☒ ok ☐ niet ok diam. : 35 mm slag : 1/4
Stopkranen: ☒ ok ☐ niet ok ☐ ander : -
Type: ☐ koper ☐ staal ☒ PLT ☐ PE ☐ slangen diam. : DN25
Verbindingen: ☐ gelast/gesoldeerd ☐ schroefdraad ☒ mechanisch
Identificatie: ☒ oker-geel ☐ ander : -
Lengte: zichtbaar : 3 meter niet zichtbaar : 18 meter

TOESTELLEN

Merk	Type	Nominaal vermogen (kW)	N°
Bosch	C33	24	-

VENTILATIE

Lokaal gaster: ☐ ok ☐ niet ok
Stooklokaal: ☐ ok ☐ niet ok ☒ NVT

DICHTHEIDSPROEF

Methode: ☒ visueel ☐ gasdetector ☐ zeepoplossing
☒ manometer ☐ U-buis ☐ debiet gasmeter ☐ niet uitgevoerd
Beproevedruk: 150 mbar Duur : 10 min
Drukverlies: ☒ nee ☐ ja debiet : - mbar/min
Lekken: ☒ nee ☐ ja ☐ niet gelokaliseerd ☐ gelokaliseerd
Verbindingen: ☐ niet ok ☒ ok

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I)

N | geen
I | geen

BESLUIT

- | | |
|--|--|
| ☒ Er werden geen lekken vastgesteld | ☐ Er werden lekken vastgesteld |
| ☒ De installatie is goedgekeurd. | ☐ De installatie is afgekeurd. |
| ☒ De installatie mag verder gebruikt worden. | ☐ De installatie mag niet in dienst blijven |
| ☒ De installatie is conform aan de voorschriften | ☐ De installatie is niet conform aan de voorschriften |
| ☐ Er moet binnen de kortst mogelijke tijd verholpen worden aan de vermelde inbreuk(en). | |
| ☐ Een aanvullende controle na aanpassing is vereist. | |

Voor de Technisch Directeur,



Ir. G. Croes