

Atlas Contrôle
Chaussée De La Hulpe 181 box 1
1170 Brussels
Belgium

RAPPORT DE VISITE D'INSTALLATION GAZ

Numéro de rapport:

7.613

Date du contrôle

17/01/2023

Lieu du contrôle

Pastoor Vandersandestraat 6, 3080 Tervuren

Agent-visiteur

Edip Sehan

Nature du contrôle de

l'installation:

Contrôle périodique

Conclusion:

L'installation est conforme

Date d'émission:

17/01/2023 12:11:16

Données générales

Adresse de l'installation

Pastoor Vandersandestraat 6, 3080 Tervuren

Propriétaire

Dupont Jean Marc

Adresse du propriétaire

Pastoor Vandersandestraat 6, 3080 Tervuren

Installateur

Concerne

Compteur

Etat du compteur

Ouvert

Numéro de compteur

2852619

Description générale et caractéristiques

Type de gaz

Gaz naturel

Pression de service

20 mbar

Plans de l'installation

Longueur des canalisations (m)

11

Canalisation

Cuivre (A compression)

Appareils

Marque	Modèle	Pn (kW)	Catégorie gaz
Vaillant	ecoTEC plus VCW296 (B23)	25	I2E(S)B

Examen

Contrôle visuel des parties visibles

OK

Essai d'étanchéité

OK

Test met:

Compteur

Gaz d'essai

Gaz combustible

Pression d'essai

Pression de service

Libellé

Atlas Contrôle
Chaussée De La Hulpe 181 box 1
1170 Brussels
Belgium

Conclusion

Conclusion : conforme

Suite à l'examen, l'installation est déclarée **conforme** aux normes NBN B61-001, NBN B61-002 et NBN D51-003

Le prochain contrôle périodique est à exécuter avant: Date du contrôle + 5 ans

Signature de l'agent-visiteur:

