J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW

Externe Dienst voor Technische Controles

☐ Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02/380.52.71 - fax 02/380.89.86

☒ Engelse Wandeling 2F8L - 8500 KORTRIJK
tel 056/35.76.76 - fax 056/35.68.87

e-mail info@vanhemelen.org
BTW BE 0422.507.353

Aanvraagnr.		Ref. verslag	RAP AV20190304-6

Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

BELAC Belac 227-INSP

- ☐ Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding)(AREI art. 270)
- ☒ Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)
- ☒ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwaring van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)
- ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 271 - art. 276bis voor oude installatiedelen)

Eigenaar/beheerder/uitbater - Naam	Verbruggen	Voornaam	Thomas	Postnr	
Adres			Gemeente		
Installateur	idem		Gemeente		
BTW-nummer	☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐				
of identiteitskaartnr.	- -	Uitreikingsdatum	__/__/____	Gemeente	
Plaats van onderzoek				Postnr.	9820
Adres	Hazelaardreef 41			Gemeente	Merelbeke
EAN-code	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐			Elektriciteits verdeler	

Type installatie: ☐ tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten ☒ wooneenheid (huis, appartement, andere) ☐ huishoudelijke werkeenheid ☐ gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid

Algemene beschrijving van de aansluiting		Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen
U_{nom} (V ac/dc)	1N400V	ma 4P diff 63A 0,3AS
Ø voedingskabel (mm²)	EXVB 4X16	2x 2P aut 16A C 3kA - 1,5'
I_{nom} aansluiting (A)	Max 63A	7x 2P aut 20A C 3kA - 2,5'
Type alg. schakelaar	2P diff	1x 2P aut 38A C 3kA - 10'
Aantal borden	1	
Aantal eindstroombanen	14	ma 2P diff 63A 0,03AS
Type aardelectrode	lus	4x 2P aut 20A C 3kA - 2,5'
Algemene diff.stroom.inr.	4P 63A 0,3	
Bijkomende diff.stroom.inr.	2P 63A 0,03	
Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW) :		

Metingen	Meetapparaat : apparaat waarvan de inspecteur titularis is				Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig : procedure TD-E-01			
Aardspreidings-weerstand :	0,96 Ω	Isolatieweerstand (250/500/1000V) :	0,8 MΩ	Werking differentieel-stroominrichting :	(OK) NOK	Continuïteit PE-geleiders & equipot.:	(OK) / NOK

Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)

Geen, er is gevolg gegeven aan de inbreuken vermeld op verslag TUV SUD Benelux vzw verslag nr PB 024 121120-02 ref 8032820038

J. VAN HEMELEN KEURINGSORGANISME VZW
hoofdinspecteur (58)
VANDE VELDE Alain

nota: norte bedwand aan bedmeubel wordt nog geplaatst

04 MRT 2019

☐ Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP ___/_____-__

Besluit

☒ De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geviseerd.
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)

☐ De elektrische installatie **voldoet niet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.
Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór : ___/___/____

Volgend controle-bezoek uiterlijk op:	04/03/2044	Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening)	Vd Velde A VH58	Datum onderzoek:	04/03/2019

RAP-E-901 (05.05.2017)

Wettelijke verplichtingen, nota's en algemene voorwaarden op keerzijde.

82744