

Distributienetbeheerder : Eandus
Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller : 4385302
N° comp :

Verslag van onderzoek:
Rapport de contrôle:

N°: 85/378

EAN code: /

Aard onderzoek : AREI	<input checked="" type="radio"/>	86	<input type="radio"/>	87/86	<input type="radio"/>	87/88	<input type="radio"/>	88	<input type="radio"/>	95	<input type="radio"/>	97	<input type="radio"/>	270	<input checked="" type="radio"/>	271	<input type="radio"/>	276	<input checked="" type="radio"/>	276bis	<input type="radio"/>	TT	<input checked="" type="radio"/>	TN	<input type="radio"/>	IT	<input type="radio"/>	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE	<input checked="" type="radio"/>																											

Plaats van het onderzoek : Domstraat 226, 1800 Vilvoorde
Lieu du contrôle :

Eigenaar : Balveren Adres : idem
Propriétaire : Adresse :

Installateur : DVE BTW / TVA : 867569436
Datum van het onderzoek : 11/12/2009 Ik. / C.I. :
Date du contrôle : Inspecteur : Sven Raes

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison Apart.
Spanning : 3x230V Meter / bord verbinding : UOB 102 Max. beveiliging : 40A
Tension : Liaison compteur-tableau : Protection max. :

Aardelektrode : PEU Isolatie : 10,77 Mohm Aantal verdeelborden :
Electrode de terre : 10,3 Ohm Isolement : Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre des circuits terminaux : <u>15</u>	TestΔIn		I.ΔIn		AREI / RGIE		
In (A)	Δ In (mA)	type		OK	NOK	OK	NOK	270	271bis	278
<u>40</u>	<u>300</u>	<u>A ring A tot O</u>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>40</u>	<u>30</u>	<u>A ring M, N, O</u>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK directe aanraking : OK NOK
Contrôle visuel : générale : contact direct : Indirecte aanraking : OK NOK
Contact indirect :

Aansluitingen : OK NOK
Raccordements : Potentiaalvereffeningen : OK NOK
Liaisons equipotentielles :

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)
Opmerkingen/Remarques : geen
VISUM : Datum/date :

Besluit / Conclusion		Niet conform		Conform		N° vorig rapport	
De installatie is niet conform met het AREI en mag tijdelijk in dienst gesteld worden — in dienst blijven — l'installation est niet conforme au RGIE et peut temporairement être mise en service — rester en service.							
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T. L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.							
Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie. Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conformes avec l'installation.							
- Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 1 jaar na keuringsdatum.							
- Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouvelle contrôle au plus tard un an après date de contrôle.							
o Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : <u>11/12/2009</u>							
o La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :							
o Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.							
o La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.							
		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur: <u>Raes</u>							

Rapport E.B./E.T. 1.04

NOTA: a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie; b) de verplichting in het dossier de gewijzigde gegevens te vermelden; c) de verplichting de F.O.D. de elektrische installatie te laten inspecteren door een erkend controleorganisme; d) de verplichting, wanneer erover wordt gesproken, de vastgestelde tijden het controlebezoek te doen verrichten door hetzelve erkend organisme en om na te gaan of na afloop van de meting van de team bij van één enkele overtreedingen worden enen zijn. Indien tijdens datzelfde onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtreedingen overblijven, moet het controleorganisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de A. bij een D. sectie Energie die bevoegd is de behaarde meetmethode te bevestigen.

NOTA: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier le contenu de l'infraction intervenant dans l'installation et de l'inscrire dans le dossier; c) l'obligation de laisser dans le dossier les données relatives à la visite de contrôle; d) l'obligation, lorsque des infractions ont été constatées, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par un organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au sein de l'équipe de l'installation. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la D. section générale de l'énergie et de l'inspecteur de l'énergie de la région de Bruxelles-Capitale.