

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Datum(s) van controle: 11/05/2023 **Uitgiftedatum verslag:** 11/05/2023
Verslagnummer: 0082-230511-05

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbruggen
Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel
T: 011 42 18 34 E: limburg-btv@btvcontrol.be Ondernemingsnummer: 0406.486.616
De agent-bezoeker: nummer 0082

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: LUC THIJS
Adres: KRONENBERGSTRAAT 24, 3950 KAULILLE
Naam eigenaar, uitbater of beheerder: COOLS ERIC
Adres: ,
Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: oa LUC THIJS
Adres: KRONENBERGSTRAAT 24,3950 KAULILLE
BTW-nummer:

Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: RESIDENTIE KAPELLEKE
Adres: ELSUM 134, 2440 GEEL
EAN- code:
Nummer teller: 64492588
Private hoogspanningscabine: Nee
Type installatie: studentenhuis

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Gelijkvormigheidscontrole voor ingebruikname - belangrijke wijzigingen/uitbreiding (6.4), Controlebezoek (6.5)
Datum uitvoering van de installatie: Vanaf 01/01/1983 tot 01/06/2020, Vanaf 01/06/2020



VMA - 62.00

Elektrische installaties
op lage en zeer lage
spanning (Boek 1 - KB
08/09/2019)

Informatie inhoud controle:

- 1 keuring van het gedeelte gelijkvloers en eerste verdieping + de gangen en doucheruimte op verdiep 2 + 3
- 2 noodverlichting is getest op de goede werking

Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: toegepast

Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.

VMA - 62.00



Elektrische installaties
op lage en zeer lage
spanning (Boek 1 - KB
08/09/2019)

Maatschappelijke zetel / Siège social:

Roderveldlaan 2
2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616

RPR Antwerpen / RPM Anvers
normecbtv.com

Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: 3 x 400V + N

Voedingsleiding hoofdbord: Type: VVB - Doorsnede: 4 x 10 mm²

Type aardelektrode: Aardingslus

Aantal borden: 2

Nominale waarde bescherming aansluiting: 40A

Type algemene schakelaar: 4P 40A/300mA

Type aardverbindingssysteem: TT

Aantal stroombanen: 18 + 12 (reserve inbegrepen)

BESCHRIJVING:Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 300 mA type A,
beschermde stroombanen: Zie schema'sGeplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 30 mA type A,
beschermde stroombanen: Zie schema's

Zie ééndraadsschema's en situatieplannen



Document met uitwendige invloeden: zie foto

Ref. lijst evacuatiewegen en moeilijk evacueerbare ruimten: zie situatieschema

Documenten van de veiligheidsinstallaties: bijkomend op de lijst uitwendige invloeden

Ref. risicoanalyse veiligheidsinstallaties: /

Ref. lijst veiligheidsinstallaties: /

Ref. plan veiligheidsinstallaties: /

Documenten van de kritische installaties: Geen meegedeeld

Situatieplan van de aardverbindingen: n.v.t.

Ref. verslag gelijkvormigheidscontrole: niet aanwezig

Plaatsaanduiding ondergrondse leidingen: n.v.t.

Andere gegevens: /

Resultaten van de controle:**Metingen en beproevingen:**

Spreidingsweerstand van de aardverbinding: 3 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: 2 MOhm

Vastgestelde inbreuken:

Geen



VMA - 62.00

Elektrische installaties
op lage en zeer lage
spanning (Boek 1 - KB
08/09/2019)

Opmerkingen:

- 1 Wegens het ontbreken van het verslag van de gelijkvormigheidscontrole van de volledige installatie is een nieuwe gelijkvormigheidscontrole uitgevoerd.

Besluit van de controle:

1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 11/05/2028

Tijdstip van afwerking:

De technisch directeur, ir. Bart van Rossum



VMA - 62.00



Elektrische installaties
op lage en zeer lage
spanning (Boek 1 - KB
08/09/2019)