

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	154/2020/2/20/7	Datum van bezoek: Date de visite:	20/02/2020
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	DEHAES PAUL BVBA Gestelhoflei 16 - 2820 BONHEIDEN BTW BE 0442.471.042	IK: CI:	
Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	Fluvius	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:	1SAG3100093078 EAN-nr: N° EAN:
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Tremelobaan 69 bus A - 3140 KEERBERGEN		
Eigenaar: Propriétaire:	Dethee Tremelobaan 69 - 3140 KEERBERGEN		
Installateur:	DEHAES PAUL BVBA	BTW/TVA:	BTW BE 0442.471.042
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS270/APP2 (Conformiteitscontrole van 2 app op hetzelfde adres)		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle: RGIE	Art. hh: 86	Art. onderzoek: 270					
Onderzoek: / Contrôle:	Appartement	Verdiep					
TT - net/spanning: / Réseau TT - tension: 3x400V+N	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau: 4 x 10 mm ² XGB	Max. beveiliging / Protection max.: 40A					
Aardelektrode / Electrode de terre: Lus/Boucle	2.2 Ohm	Isolatie / Isolement: 17 MOhm					
		Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux: 1					
Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels:	Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux: 26						
In(A)	Δ In (mA)	Type	Eindstroombanen / terminaux	TestΔIn	1.ΔIn	AREI/RGIE	
40A	300mA	A/s	A-Z	-	-	270	
40A	30mA	A/s	U-Z	-	-	270	
Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général:	OK	Rechtstreekse aanraking: Contact direct:	OK	Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect:	OK	Aansluitingen: Raccordements:	OK
						Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotentielle:	OK

Inbreuken / Infractions:

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:

keuken, badkamers, verlichting is nog te plaatsen.
HEV water is nog te verbinden.

Nota's / Notes:

- Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit. /
Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.