

# Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid




Wingene Steenweg 64 bus 102, 8730 Beernem

appartement

identificatiecode: 31003-G-DBA\_2017048742/EP00810/W064/D01/SD004

## Energie label



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m<sup>2</sup> jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

### Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: **29-05-2024**

Handtekening:

SOFIE VERWICHTE

EP00810

Dit certificaat is geldig tot en met **26 februari 2033**.

**Energieprestatie- en binnenklimaateisen bij aanvraag vergunning****E-peil**

✓ Het E-peil voldoet.

**Andere eisen**

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Niet alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:             <ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Vloeren</li> <li>✓ Muren</li> <li>✓ Vensters</li> <li>✓ Dak</li> <li>✗ Andere constructiedelen</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Het K-peil (K29) van het volume, waarvan de wooneenheid deel uitmaakt, voldoet .</li> <li>✓ Het risico op oververhitting is beperkt .</li> <li>✓ Er is voldaan aan de ventilatievereisten.</li> <li>✓ De netto-energiebehoefte van de verwarming voldoet .</li> </ul> |
|--|--|

**Algemene gegevens**

Datum aanvraag vergunning	15/11/2017
Datum einde van de werken	-
Datum ingebruikname	-
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	2.559
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m <sup>2</sup> jaar))	60
Beschermd volume (m <sup>3</sup> )	247
Verliesoppervlakte (m <sup>2</sup> )	43
Bruto vloeroppervlakte (m <sup>2</sup> )	86
Infiltratiedebiet (m <sup>3</sup> /(h m <sup>2</sup> ))	5,57
Gemiddelde U-waarde (W/(m <sup>2</sup> K))	0,68
CO <sub>2</sub> -emissie (kg/jaar)	356
Gebouw-id / gebouweenheid-id	31105409 / 31279241

**Meer informatie?**

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op [www.energiesparen.be](http://www.energiesparen.be).
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar [woningpas.vlaanderen.be](http://woningpas.vlaanderen.be) om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energieneutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op [www.energiesparen.be/BEN](http://www.energiesparen.be/BEN).

**Gegevens verslaggever:**

SOFIE VERWICHTE

EP00810

**Premies**

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op [www.energiesparen.be](http://www.energiesparen.be).