




CONTROLEVERSLAG VAN EEN INSTALLATIE WERKEND OP AARDGAS UITGEVOERD IN HET KADER VAN HET OPENEN VAN EEN GASMETER

Naam installateur : BUBA DEWAEGE EN ZONEN
Adres : WERFSTRAAT 100
 7500 GERARDSBERGEN
 BE. O. 778. 507. 017

Controleorganisme: OCB VZW
Referentie: KON. ASTRIDLAAN 60
 2550 KONTICH
Inspecteur :  Jurgen MOENS
 Kruiskouterstraat 59
Tel : O.C.B. 1750 Lennik
 02/269.07.07 0475/45.23.82

Gecontroleerde installatie : Adres : EDGHE
 EDINGIEWEG 495 B
 7500 GERARDSBERGEN
Datum van de controle: 11. 02. 2016
 De bewoner is: eigenaar huurder
 Het "Getuigschrift af te leveren aan de aardgasdistributienetbeheerder(DNB) voor het openen van de gasmeter overeenkomstig het Koninklijk besluit van 28 juni 1971": is aanwezig is niet aanwezig

Karakteristieken van de installatie :
Meter : Klasse Q_{max} : 6 m³/h Fabrikant: ITRON Nr: 27089058 Index: 0000159
 Bedrijfsdruk van de binneninstallatie: 21 mbar

Verbruikstoestellen:	Type	Merk	Nominaal vermogen
Aantal : 1	C31 (KALANDREX)	VICTORIAN VITORS	200-W 19kW
..... 2	(RESERVE)		
..... 3			
.....			

Besluit :
De nieuwe installatie:
 is conform de betrokken voorschriften⁽¹⁾ die momenteel van toepassing zijn en **is technisch veilig**.
 De dichtheidsproef voldoet.
Het nieuw gedeelte van de installatie:
 is conform de betrokken voorschriften⁽¹⁾ die momenteel van toepassing zijn en **is technisch veilig**.
 De dichtheidsproef voldoet.
De bestaande installatie:
 is conform de betrokken voorschriften⁽¹⁾ die van toepassing waren bij de inbedrijfstelling van de betrokken installatie en **is technisch veilig**.
 De dichtheidsproef voldoet.

(1) De betrokken voorschriften zijn onder andere de normenreeksen NBN D 51 en NBN B 61 en de technische aanbevelingen van KVBG en Cerga. Deze normen en regels van goed vakmanschap hebben zowel betrekking op de leidingen als op de toestelgebonden eisen, zoals de toevoer van verse verbrandingslucht en de afvoer van de verbrandingsproducten.

Toegepaste voorschriften: NBN D51-003 NBN B61-002

Datum: 11. 02. 2016

Handtekening inspecteur controleorganisme