

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovisiaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08



O. ref.: \_\_\_\_\_

U. ref.: \_\_\_\_\_ VERSLAG NR.: 11/020119/2

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : Berolweg

EIGENAAR : Janssen

Adres : \_\_\_\_\_

OPDRACHTGEVER : elektro Geys

Adres : Hunching & Overgels

INSTALLATEUR : \_\_\_\_\_

Adres : rolem

BTW of IK : \_\_\_\_\_

STROOMLEVERANCIER:
Ref.: \_\_\_\_\_ Teller nr. \_\_\_\_\_
Index : \_\_\_\_\_

Datum van het onderzoek : 27/10/02 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens : (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art.262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.)

Aard installatie : Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring : Type der lokalen : Woonruimte

Begin werken : Fundering voor-na 1.10.81 - Elektrische installatie voor-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting : Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting A

Voedingskabel hoofdbord : 4 X 26 mm² Alg. schakelaar : type differentiaal

Type van de aardelektrode : lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema : TT

Aantal borden : 2 ; Aantal eindstroombanen : 2 x 6 ; RA : 0 Ohm; RI tot 200 MOhm

BESCHRIJVING :

Laagspanningsinstallatie
(zie schema's)

Vastgestelde inbreuken en/of nota's :

geen

VOOR ONTVANGST
IVEKA - ELECTRABEL
Ken. Elisabethlei 38
2300 Turnhout

PROCES-VERBAAL VAN HET
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangestelde van de stroomvoorzieder:
naam :
handtekening :

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

BESLUIT
1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de ééndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 27/10/02 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op \_\_\_\_\_

DE AGENT-ONDERZOEKER :
nr. + naam + handtekening

Handtekening van de agent-onderzoeker

De directeur, gefabriceerd op nr. 014/401260