



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 - 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 - fax +32(0)2 674 59 59 - info@vincotte.be - www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building - Boulevard A. Reyerslaan 80 - B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr. : 60465760/ANT/15/16



Resi code:

Antwerpen-Limburg tel.: 03 221 86 11  Oost & West -Vlaanderen tel.: 09 244 77 11  
 Brabant tel.: 02 674 57 11  Wallonië tel.: 081 432 611

**PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK - EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

Lid nr. : Aanvrager : Peeters

Verantwoordelijke voor de werken : Installatie : Eigenaar of beheerder :

Naam, voornaam : Peeters Pascal Ident. Kaart nr. : BTW nr.: BE 0806.189.071	Naam, voornaam : Residentie Breevenpoort fam Spiessens Adres : Barelstraat 105 2 <sup>e</sup> verdiep rechts Post nr. + Stad : 2880 Bornem Tel. :
---	--

Basis van het onderzoek :  Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)  ARAB

<input checked="" type="checkbox"/> Art 270 <input checked="" type="checkbox"/> ingebruikname <input type="checkbox"/> wijziging <input type="checkbox"/> uitbreiding	<input checked="" type="checkbox"/> Art 86 <input type="checkbox"/> Art 271 bis	<input checked="" type="checkbox"/> 0 Wooneenheid
<input type="checkbox"/> mobiel <input type="checkbox"/> tijdelijk	<input type="checkbox"/> Art 87 <input type="checkbox"/> Art 278	<input type="checkbox"/> 0 Huishoudelijke werkeenheden
<input type="checkbox"/> Art 271 <input type="checkbox"/> periodiek <input type="checkbox"/> controle <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Art 88 <input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> 0 Gemeenschappelijke delen
<input type="checkbox"/> Art 276 <input type="checkbox"/> verzwarend <input type="checkbox"/> Art 276bis : verkoop van een wooneenheid	<input type="checkbox"/> Art .... <input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> 0 Werkeenheden

**Algemene gegevens elektrische installatie :**

Gegevens verdeler	EAN <input type="checkbox"/> EAN niet meegedeeld <input type="checkbox"/> kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: <span style="float: right;">meterstand dag : <span style="float: right;">nacht :</span></span>
Gegevens installatie	Bescherming aansluiting (A) : <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input checked="" type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/>
	Ontworpen voor U <sub>N</sub> : <input checked="" type="checkbox"/> 230V <input type="checkbox"/> 3x230V <input type="checkbox"/> 3N400 V <input type="checkbox"/>
	Maximale nominale stroom (A) : <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input checked="" type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> .....
Beschrijving installatie	Voedingsleiding hoofdbord : 4 X 10 mm <sup>2</sup> - Type :
	Algemene differentieelstroominrichting : 40 A / 300 mA <span style="float: right;">Aantal borden : 1 <span style="float: right;">Aantal eindstroombanen : 14</span></span>
	<input checked="" type="checkbox"/> zie bijlage

**Metingen - testen - controles - verzegeling :**

<input checked="" type="checkbox"/> Rechtstreekse aanraking <input checked="" type="checkbox"/> Onrechtstreekse aanraking <input checked="" type="checkbox"/> Montage <input type="checkbox"/> Toestellen <input checked="" type="checkbox"/> Materieel <input checked="" type="checkbox"/> I-/doorsnede <input checked="" type="checkbox"/> Schema's
<input checked="" type="checkbox"/> Aardingsweerstand : 7,2 Ω <input checked="" type="checkbox"/> Algemeen isolatieniveau : 10 MΩ <input checked="" type="checkbox"/> Controle foutlus <input checked="" type="checkbox"/> Aardingscontinuïteit <input type="checkbox"/> Test DSI
Differentieelstroominrichting : <input checked="" type="checkbox"/> werd verzegeld <input type="checkbox"/> was verzegeld <input type="checkbox"/> was niet verzegeld <input type="checkbox"/> kan niet verzegeld worden

**Inbreuken - Opmerkingen ( voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde )**

<b>Inbreuken Nieuwe installatie</b> <input checked="" type="checkbox"/> Nihil		Visum DNB :
<b>Inbreuken Bestaande installatie</b> <input checked="" type="checkbox"/> Nihil		Aangestelde DNB : Naam :
<b>Opmerkingen</b> <input type="checkbox"/> Nihil	Noot; geen spanning aanwezig bij controle Keuken is alsnog te plaatsen	Visum :

**Besluit(en) :**

<input checked="" type="checkbox"/> De nieuwe installatie <input checked="" type="checkbox"/> voldoet <input type="checkbox"/> voldoet niet aan het AREI.	De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden voor: <b>14/08/2040</b> <input type="checkbox"/> door hetzelfde erkend organisme (**).
<input type="checkbox"/> De bestaande installatie <input type="checkbox"/> voldoet <input type="checkbox"/> voldoet niet aan het AREI.	

**Agent bezoeker :**  
 Naam : Vanherrewegen Francis Agent nr. 1081 Datum : 14/08/2015

**Voor de directeur generaal : Handtekening**

Aantal bijlagen :  Situatieschema('s) : 3  Eéndraadsschema('s) : 2

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden. (\*\*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtrekking zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtrekkingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die befaast is met het hoog toezicht.