

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

Antwerpen

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 281190222/03

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: 2250 Vosselooij

Antwerpenseelweg 116

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: _____

Adres: _____

INSTALLATEUR: 1370 Avenelark

Adres: _____

BTW of IK: 807 769 151

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

Datum van het onderzoek: 28/02/12 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art.276) (AREI art. 276bis) (ARAB-art. 262) (K.B.2.6.2006) (T.R. art. 23-1) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Vortopig - Verzwareing - verkoop-wooneenheid: Type der lokalen: App 4 (2^o verd. (voor))

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 41230 V Bescherming van de aansluiting 2ukmyle A max

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² Alg. schakelaar: type A0540A

van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 10; RA: 7,5 Ohm; RI tot 28 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: Zie eindvoedschema's situatieschema's

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS: geen

<p>Notas: Verduisteringstoestellen, keuken + badkamer en belmoel geplaatst op</p>	<p>PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK</p>
	<p>gezien op</p>
	<p>de aangestelde van de stroomverdelers naam:</p>
	<p>handtekening:</p>

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

- BESLUIT
- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 28/02/2012 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 - De installatie is niet conform.
 - De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

FORM. 382-06/2009

OR VAN DYCHT


[Handwritten signature]

De directeur,



Appartement 4

VVB 4X10mm



DE AFGEVAARDIGDE VAN
 ERKENDE ORGANISME BT
 08 VAN DYCK F

[Handwritten signature]
 22102112

De eigenaar:
 DHR. Mostmans Jef
 Antwerpsesteenweg 116
 2350 Vosselaar

Bart Van Hoppe
 Bremberg 6
 2382 POPPEL

[Handwritten signature]

