

Atlas Contrôle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

Rapport de viste: contrôle d'une installation photovoltaïque

Date du contrôle:

05/05/2023

Agent-Visiteur:

Ismael Raoudi

Conclusion:**Conforme****Lieu du contrôle:**

Oude Postweg 57 Beersel 1652

Type de contrôle:

Avant la mise en service (6.4)

Testeur d'installation:

TI-015/5585097

Numéro de rapport:

7.511

Données générales

Adresse de l'installation

Oude Postweg 57 Beersel 1652

Propriétaire

Steve Lefevere

Adresse du propriétaire

Oude Postweg 57 Beersel 1652

Installateur

Données de raccordement

GRD

Fluvius

Code EAN

-

Protection générale

40 A

Tension de service

3X230 V

Numéro de compteur

50271700

Index jour

36939

Index nuit

28525

Protection différentielle

300mA - 40A

Installation Photovoltaïque

P_n module:

4800 W

Nombre de modules:

12

Onduleur(s)

Constructeur	Modèle	Puissance AC max (VA)
SolarEdge	SE3500H	3500

Numéro de série onduleur 1:

074184617-E9

Contrôles et mesures

Résistance de terre

21 Ω

Isolement

>0,5MΩms

Raccordement

OK

Contact direct et indirect

OK

Protection contre les surintensités

OK

Matériel fixe

OK

Equipotentiels

OK

Schémas

OK

Atlas Contrôle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

Conclusions

CONCLUSION : CONFORME

Le contrôle réalisé par Atlas Contrôle a porté sur les parties visibles de l'installation normalement accessible.

L'installation est conforme aux prescription du Livre 1 concernant les installations photovoltaïques domestiques.

Pour le directeur, l'inspecteur:



Annexes

