

**ATECON vzw**  
**Britselei 94 – bus 31**  
**2000 Antwerpen**  
**Tel: 03/770 75 14**  
**www.atecon.be / info@atecon.be**



## KEURINGSVERSLAG

### Algemene gegevens :

Verslag N°:	402027	Datum keuring:	28/09/2018
Inspecteur:	Jan Cordens	Keuring N°:	20183180
Controle volgens AREI. art.:	86, 270	Aanwezigen:	dhr Jamart Johan
Type keuring:	Indienststellingsonderzoek		

### Adres- en onderzoeksgegevens :

Plaats van het onderzoek: Kerkplein 4E , 3720 KORTESSEM  
 Distributienetbeheerder: Inter-energa (via Infrac)

Teller n°: Nog te plaatsen  
 Index teller: Dag: 0,00 Nacht: 0,00  
 EAN-code:

Naam opdrachtgever: JAMART JOHAN Adres opdrachtgever: Wellenstraat 21, 3840 Borgloon  
 Naam eigenaar: Imman bakkerij Lambrechts Adres eigenaar: Idem  
 Installateur: Jamart Johan Electro  
 BTW-n° of ID: 0730.212.436  
 Type lokaal: Appartement (Nummer appartement : app 4)

### Algemene gegevens elektrische installatie:

Nominale spanning:	1 x 400V + N (230V)	Max. beveiliging:	2 x 40 A	Meter – bord verbinding:	XGB 4 x 10 mm <sup>2</sup>
Type elektrode:	Lus	# verdeelborden:	1	# eindstroombanen:	16

### Differentieelschakelaars:

In:	IΔ:	#p:	Type:	Lcu:	Test:	X2,5:
40 A	300mA	2	A	3000 A	NVT	NVT
40 A	30mA	2	A	3000 A	NVT	NVT

### Beschrijving van de installatie:

Beveiligde en # kringen:	Bescherming:	Sectie:
Algemeen # 16	A-P 5x16/10x20/1x25A 2p	1,5mm <sup>2</sup> , 2,5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup>
Bijkomend # 8	I-P 3x16/5x20A 2p	1,5mm <sup>2</sup> , 2,5mm <sup>2</sup>
# 0		
# 0		

### Metingen, proeven en visuele controles:

Ra:	1,38	Ohm	Alg. isolatieweerstand:	25,00	MOhm	Aardingsconitiviteit:	OK
Directe aanraking:	OK		Indirecte aanraking:	OK		Alg. visuele controle:	OK
Correcte schema's:	OK		Equipotentiale verbindingen:	OK		Vaste toestellen:	NVT

### Vaststellingen (Inbreuken, opmerkingen en nota's) Zie bijlage

**Besluit:** De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. De volgende periodieke controle is te voorzien voor: 28/09/2043 (art. 271).  
 De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.  
 Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.

**Aantal bijlagen:** Ééndraadschema's: JA      Situatieschema's: JA      Andere:

### De inspecteur,

Jan Cordens



**ATECON vzw**  
 Britselei 94 Bus 31  
 2000 Antwerpen  
 BTW-BE: 0408.677.925  
 info@atecon.be

Visum DNB (art. 270)

**ATECON vzw**  
**Britselei 94 – bus 31**  
**2000 Antwerpen**  
**Tel: 03/770 75 14**  
**www.atecon.be / info@atecon.be**



### **VASTSTELLINGEN: Inbreuken**

Geen inbreuken vastgesteld

### **VASTSTELLINGEN: Opmerkingen**

Geen opmerkingen

### **VASTSTELLINGEN: Nota's**

Nota's algemeen :

- 1.09. : De E.V. zijn nog aan te sluiten na afwerking van de nutsleidingen (vb. CV - water - gas).
- 1.10. : Enkel de zichtbare en bereikbare gedeelten van de installatie werden gecontroleerd.
- 1.11. : Tijdens het onderzoek werden geen schakelaars, plinten, contactdozen, ... geopend.
- 1.17. : Badkamer is nog af te werken.
- 1.18. : Keuken is nog te plaatsen.
- 1.19. : Verlichtingsarmaturen zijn nog te plaatsen.

### **Raadgevingen**

- A. Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
- b. In het dossier dient elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie vermeld te worden.
- c. Onmiddellijk het FOD Economie, Directie Elektrische Energie, in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
- d. Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.