



ELECTRO-TEST

V.Z.W. ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution :

Subelge

Nr teller : 4301598
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 26186

EAN code

Table with columns for Aard onderzoek, Genre de contrôle, and various electrical parameters like AREI, RGIE, 86, 87/86, etc.

Plaats van het onderzoek :
Lieu du contrôle : Uerpenhoek 1760 Roosdaal

Eigenaar :
Propriétaire : Dhr Jon Zalen Adres : Edem

Installateur :
Datum van het onderzoek :
Date du contrôle : 7/31/2011

Onderzoek / Contrôle :
Woning / maison / Appart.

Spanning : 3x230
Tension : Meter / bord verbinding :
Liaison compteur-tableau : Max. beveiliging : 32A

Aardelektrode : Piquet
Electrode de terre : Isolatie : 1.00 Mohm
Isolement : Aantal verdeelborden : 3

Table with columns for Differentieelschakelaars, Aantal eindstroombanen, and Test results for various circuit types.

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK
Indirecte aanraking : OK NOK

Aansluitingen : OK NOK
Potentialvereffeningen : OK NOK

Inbreuken / Infractions :
Opmerkingen / Remarques :
VISUM : Datum/date :

Besluit / Conclusion
De installatie is conform met het AREI
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.

Rapp. EIS/EI1.1.04

NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique...