

3261723

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

EAN nr. :
 Teller nr. : 50191189
 Stand I : 0027018 II : 0032412

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN
~~WERF OF TIJDELIJKE AANSLUITING~~ - **DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING**

Aard van onderzoek : ~~gelijkvermogensonderzoek~~ / controlebezoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
 volgens : AREI art. 86 / ~~AREI art. 187~~ / AREI art. 270 / ~~AREI art. 271~~ / AREI art. 276bis /
 Aanvulling verslag nr.
 Aard installatie : ~~Nieuw / Uitbreiding / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitting meter / Spanningswijziging / Overdracht eigendom~~
 Type der lokalen : Woning
 Plaats van onderzoek : Baron De Cellenlaan 2 2050 Eotgem
 Eigendom van : Emmie Guba
 Opdrachtgever : idem
 Installateur :
 BTW : ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :
 Onderzoeker : Van den Stock J 382 Datum van onderzoek : 18/3/2010

BESCHRIJVING

Dienstspanning : ~~1 x 230V~~ ~~3 x 230V~~ 3 x 380 V + N Max. Beveiliging : 40A Omschakelaar : stand :
 Hoofdbeveiliging : Zek : automoot mxy Schak. : seff 3.0mA / 4p / 40A
 Meter-bordverbinding : kabeltype : XVB aantal geleiders : doorsnede : mm²
 Voedingsbekabeling : kabeltype : EXVB aantal geleiders : doorsnede : mm²
 Bovengronds net / ondergronds op bovengronds net / ondergronds net - Wachtbuis : ~~geplaatst / niet geplaatst~~ - Isolatieplaat : ~~aanwezig / niet aanwezig~~
 Aardelektrode : Type : luchtbaren / pennen / horizontale geleiders Sectie : 16 mm² Spreidingswaarde : 27.84 Ω
 Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 13 Algemene isolatieweerstand : 974 MΩ
 Diff. schak. : algemene : 40A / 4p / 3.00 mA bijkomende : (2x) 40A / 4p / 3.00 mA
 werking testknop : in orde - ~~niet in orde~~ controle foutlus : in orde - ~~niet in orde~~

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - ~~nee~~ Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - ~~niet in orde~~
 Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~ onrechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~
 Continuïteit PE- ~~en equipotentiale~~ verbinding : in orde - ~~niet in orde~~ Vast opgesteld ~~en verplaatsbaar~~ materieel : in orde - ~~niet in orde~~
 Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage te zien)

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

- ~~N Hoofdequipotentiale - Bijkomende equipotentiale verbinding nog niet aangesloten.~~
- ~~N Backkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.~~

geen inbreuk

BESLUIT

De installatie is conform / ~~niet conform~~ met het AREI.
 De algemene differentieelomschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.
 Het (de) eendraads- en situatieschema(s) word(en) voor gezien getekend.
 De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op :, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook
 voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 De installatie mag / mag niet in dienst gesteld worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde
 inbreuken en de gepaarde maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

voor de directeur,
de onderzoeker

2) elke wijzigingen aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier; rechtsreeks of omrechsreeks te wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit.

1) dft proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie; energie in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en

NOTA HUURDEERS, EIGENAARS : Krachten het AREI bent U verplicht: 3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektrische