

**ACA vzw**Erkend controle
organisme
Huishoudelijke installatiesMeensesteenweg 338, 8800 Roeselare
TEL: 051/200 002 FAX: 051/201 002
www.acavzw.be / info@acavzw.be
Dexia: 068-2516997-68
Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869

150002038

Ref: 2016092798

VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE**Algemene gegevens**

| | | | |
|---------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| Plaats van het onderzoek: | Breughelpark 1 bus 17, 1731 ZELLIK | | |
| Eigendom van: | / | | |
| Opdrachtgever: | Djamal Rashidov, Breughelpark 1 bus 17, 1731 ZELLIK | | |
| Type lokalen: | Appartement | Distributienetbeheerder: / | |
| EAN-code installatie: | 541 44 | | |
| Installateur: | / | | |
| BTWnr: | / | of ID-kaartnr: / | Uitgereikt te: / op / |
| Agent-bezoeker: | Mzechabuk Noselidze | | Datum onderzoek: 05/10/2016 |

Aard van het onderzoek

Overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.)

Type keuring: Art 271/271bis Periodieke controle (verkoop)

Bijkomende info: Installatie volledig vernieuwd na 01/10/1981

Herkeuring op: /

Algemene gegevens elektrische installatie

| | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------|-----------------------------------|--------------------|
| Nominale spanning: | 3x230v | Max nominale stroom: | 40A | Nominale stroom hoofdbeveiliging: | 40,00 |
| Voedingsleiding hoofdbord: | 3 X 10 mm ² | - Type: | VOB | | |
| Aardelektrode: | Metalen aardingsbaar of -pen | Sectie: | | Aardgeleider: | 16 mm ² |
| Hoofddifferentieel - In: | 40 A | - DI: | 300 mA | Aantal polen: | 4 |
| Extra hoofddifferentieel(s): | / | | | | |
| Bijkomende differentieel - In: | 40 A | - DI: | 30 mA | Aantal polen: | 4 |
| Extra bijkomende differentieel(s): | / | | | | |
| Aantal eindstroombanen: | 9 | Aantal borden: | 1 | Tarief: | Dag |

Metingen & controles

| | | | | | |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|---------|----------------------------------|---------|
| Aardspreadingsweerstand: | 21.3 Ohm | Besch, onrechtstreekse aanraking: | In orde | Hoofddifferentieel verzegeld: | / |
| Algemeen isolatieniveau: | 0.9 MOhm | Dif. stroominrichting, testknop: | In orde | Staat vast elektrisch materieel: | In orde |
| Aardingscontinuïteit: | In orde | Controle foutlus: | In orde | Schema's vs. uitvoering: | In orde |
| Besch, rechtstreekse aanraking: | In orde | | | | |

**Besluit :
DE INSTALLATIE VOLDOET AAN HET AREI**De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:
vóór: 25 jaar na datum onderzoek door hetzelfde organisme (*)AANTAL BIJLAGEN
Situatieschema's: Ja
Eendraadsschema's: Ja
Andere:

DE AGENT BEZOEKER:

Visum distributeur (art 270)

Visum controle organismeACA vzw - Erkend Controle Organisme
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare
BTW BE 0811.407.869
Tel. 051/20 00 02 - Fax 051/20 10 02
info@acavzw.be - www.acavzw.be

Dit PV dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.

(*) De werken, nodig voor de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

Beschrijving van de stroombanen

ZIE SCHEMA'S

VASTSTELLINGEN: Opmerkingen

- A : Geen inbreuken.

VASTSTELLINGEN: Inbreuken

