

Resp. client:
N° commande.
N° client: 90743
Pers.cont.:
Tél.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: jose.lesenfants@skynet.be



INSP-205



OCB vzw
Member of OCB Group

ProKo.: LS01
N° rapport : 5811571
N° rapp. prov.:
Date: 04/05/2022

Client / Mandant :

LES ENFANTS JOSE
RUE DES ECOLES 96
6990 HOTTON

Département: ELE

RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BT ou TBT
(Livre 1 - AR 08/09/2019) - Direction général de l'Energie
(exécuté sous l'accréditation BELAC INSP-205 suivant procédure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATION

Organ. de contrôle: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 Agent-visiteur: 53 TRIBOLET JEAN-PAUL
Propriét. / exploit./gestionn.: Nom: DAXELET Adresse: RUE FOND SAINTE ANNE 102 C 6940 BOHON
Installat. / respons. travaux: Nom: LESENFANTS JOSE Adresse: RUE DES ECOLES 96 6990 HOTTON T.V.A.:
Adresse installation: DAXHELET RUE FOND SAINTE ANNE 102 C BOHON Cabine HT - privée: Kies een item.
Type installation: MAISON DE VACANCES Appareil/Install. ID:
EAN nr.: ? Gestionn. Rés.: Kies een item. Compteur: 16210094 Compteur nuit :

CONTROLE

Base: AR du 8/09/2019 établissant le livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à tres basse tension.

Type: contrôle de conformité après la mise en usage - modification/extension importante (chap.6.4)
Kies een item.

Dérogat. partie 8 livre 1 *: Kies een item.

Date installation: entre 01/10/1981 et 01/06/2020

(*) En cas contrôle chap. 6.4., référé. du document « début réalisation avant 01/06/2020 » : Kies een item.

Date: 04/05/2022

Contrôle suivant dans 60 mois, ou avant le 31/05/2027

Contenu: Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection.
Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.

INSTALLATION

Présence tension: présente Raccordement: Kies een item. Fourreau: placé Plaque d'isolat.: présente
Tension nominal: 3N400V Protection max.: 40A Protection princip.: 39A Interr. princip.: aut. GRD
Liaison comptage-coffre de repart.: type câble: VVB nombre conduct.: 4 section: 6 mm²
Câble de raccordement au réseau: type câble: EVAVB nombre conduct.: 4 section: 16 mm²
Prise de terre genre : commune accessibilité : en ordre - sectionn.de terre commune est accessible
Électrode de terre: type: boucle section: 35 mm²
Interrupteur Diff.: général: 4p 40A/300mA supplémentaire: 4p 40A/30mA
Schéma unifilaire et plan de position: voir annexe références:
Installation exécutée conformément aux schéma et plan: en ordre État du matériel fixe ou – à pose fixe: en ordre
Ne sont pas encore placés: cuisine salle de bains chauffage central compteur de gaz compteur d'eau luminaires
Ne sont pas encore raccordé: liaison équipotentielle principale supplémentaire
Nombre de tableaux: 1 Nombre de circuits terminaux, incl. réserve: 15

RESULTATS

Résist. d'isolem. général: 10 MOhm Résistance de dispersion: 8 Ohm
Bouton d'essai diff.: en ordre Boucle de défaut: en ordre Continuité PE et liaison équipotential: en ordre
Protection contre les chocs électriques: contact direct: en ordre contact indirect: en ordre
Protection contre le surintensité: en ordre Protection des appareils classe I fixe ou à poste fixe: en ordre

CONSTATATIONS - Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) – les numéros réfèrent aux infractions standardisées

N Néant
I Néant

1/3

CONCLUSION

■ L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019.
Le prochain contrôle est à effectuer **au plus tard à la date du suivant contrôle mentionnée ci-dessus.**
Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été datés et signés. Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) courant différentiel à l'origine de l'installation sont scellées.

Pour le Directeur Technique,



Ir. G. Croes

CONSEILS / PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Lisez les prescriptions réglementaires par ce lien: https://www.ocb.be/documenten/2020/Information_prescriptions_reglementaires.pdf

