



ELECTRO-TEST

V.Z.W. ASBL Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek
 Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Rapports / Rapport électrique du

N° 234-INSP. tbeheerder : p.l.e Nr teller :
 Gestionnaire de réseau de distribution : N° comp :

Verslag van onderzoek: Rapport de contrôle:

N°: 151006

EAN code

Aard onderzoek :	AREI 86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	271bis	276	TT	TN	IT	Voorsch. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle :	RGIE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tijdelijk : Temporaire :	Kermisinstallatie : Install. Foraine :	Indienststelling : Mise en service :	Uitbreiding : Extension :	Vernieuwing : Renouvellement :
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Plaats van het onderzoek : Rue DE LA VECQUEE n° 270 SERAINC
 Lieu du contrôle :

Eigenaar : M. AGUETTI Adres :
 Propriétaire : Adresse :

Installateur : BTW / TVA :
 Datum van het onderzoek : 19-11-07 Ik. / C.I. :
 Date du contrôle : Inspecteur : Lollo Antonio

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison Apart.

Spanning : 230V Meter / bord verbinding : EXUS 4X40L Max. beveiliging : 63A
 Tension : Liaison compteur-tableau : Protection max. :

Aardelektrode : 2x Isolate : 2x Mohm Aantal verdeelborden :
 Electrode de terre : 2x Ohm Isolement : Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars			Aantal eindstroombanen :				AREI / RGIE			
In (A)	Δ In (mA)	type	Nombre des circuits terminaux :				270	271	271bis	276
			TestΔIn	2,5ΔIn						
			OK	NOK	OK	NOK				
63A	300	A	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
63A	30	A	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK direkte aanraking : OK NOK
 Contrôle visuel : générale : contact direct : Indirecte aanraking : OK NOK
 Contact indirect :

Aansluitingen : OK NOK Potentiaalvereffeningen : OK NOK
 Raccordements : Liaisons equipotentièlles :

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)
 Opmerkingen / Remarques :
 VISUM :
ET ELECTRO-TEST ASBL
 Lollo Antonio
 Tel. 041/38 06 57
 Mob. 075/78 04 88
 Datum/date :

Besluit / Conclusion
 De installatie is - niet - conform met het AREI en mag - niet - tijdelijk - in dienst gesteld worden - in dienst blijven.
 L'installation est - ~~niet~~ - conforme au RGIE et peut - ~~ne peut pas~~ - temporairement - être mise en service - rester en service.
 De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
 L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
 Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.
 Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conforme avec l'installation.
 Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk :
 Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle ou plus tard le :
 Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 19-11-2008
 La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :
 voor de directeur, pour le directeur,
 de inspecteur : l'inspecteur :

NOTE 1) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique. **2)** l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation à caractère S.P.F. ayant l'énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et/ou de tout dommage matériel, à la présence d'électricité. **3)** l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'énergie et de la haute surveillance des installations électriques domestiques.

NOTE 2) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie. **3)** de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden. **4)** de verplichting de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, onmiddellijk in te lichten over elk ongeval, elk ongebruik van elektriciteit of andere ernstige gebeurtenissen die voortvloeien uit de aanwezigheid van elektriciteit. **5)** de verplichting, wanneer er overzichten zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkende organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overzichten worden vernieuwd. Indien blijkt dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overzichten overblijven, moet het erkende organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.