J. VAN HEMELEN vzw.
KEURINGSORGANISME

☒ 1652 ALSEMBERG, Halsendallaan 5
Tel. (02) 380 52 71
Fax (02) 380 89 86

☐ 8500 KORTRIJK, Meensestraat 41
Tel. (056) 35 76 76
Fax (056) 35 68 87

Ref. verslag : 147722

CONFORMITEITSONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.)

Inrichtingen van : [illegible]
Plaats van onderzoek : [illegible]
Installateur : [illegible]
– B.T.W.-nummer :
– of identiteitskaartnr. : uitgereikt te op datum van :
Aard van de inrichting : [illegible] Stroomleveraar : PBE
Agent-Onderzoeker : [illegible] Datum van onderzoek : 25/04/2002

– Bedrijfsspanning	3x400+N	– Beschrijving van de stroombanen :
– Doorsnede voedingskabel	16	[illegible]
– Algemene bescherming	63A	[illegible] 5 1 kW
– Type algemene schakelaar	aut	[illegible] 4 2 kW
– Type aardelektrode(s)	[illegible]	[illegible] 1 6 m
– Aardspreidingsweerstand	23Ω	[illegible]
– Algemene isoleringsweerstand	>1MΩ	[illegible] 2 1 kW
– Aantal borden en eindstroombanen	1/25	
– Algemene differentieelschakelaar	[illegible]	
– Bijkomende differentieelschakelaar(s)	[illegible]	

– de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode.
– de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen.
– verwarmingstoestellen :

Vastgestelde inbreuken :

Geen

Elektrische dienst 23Ω

De elektrische installatie werd conform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften; de algemene differentieelschakelaar werd verzegeld; het eendraadsschema en het situatieschema werd voor gezien getekend.

Volgend controleonderzoek uiterlijk op 25/04/2022

Agent-Onderzoeker,

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN
1. Dit PV dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier te worden vermeld.
3. Elk ongeval door personen overkomen te wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijl te worden gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie.

Vakje voorbehouden aan de distributeur :
Klantnr. :
Visa : datum : ../../..