



J. VAN HEMELEN vzw.
KEURINGSORGANISME

Lushout 216-2
172026

Ref. verslag :

1652 ALSEMBERG, Halsendallaan 5
Tel. (02) 380 52 71
Fax (02) 380 89 86

**CONFORMITEITSONDERZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

8500 KORTRIJK, Meensestraat 41
Tel. (056) 35 76 76
Fax (056) 35 68 87

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen
Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.)

Inrichtingen van : Eylenbosch
Plaats van onderzoek : Kortemeersstraat 100
Installateur : De Coster Smeit
- B.T.W.-nummer : 0885 891324
- of identiteitskaartnr. : _____ uitgereikt te _____ op datum van : _____
Aard van de inrichting : N.T. Res Stroomleveraar : Eandis
Agent-Onderzoeker : Van Bruch Datum van onderzoek : 10/02/2007

		Beschrijving van de stroombanen :		
- Bedrijfsspanning	<u>3x230V</u>	<u>Garage</u>		
- Doorsnede voedingskabel	<u>10</u>	<u>aut. 3p/16A</u>	<u>1x1</u>	<u>1,1m</u>
- Algemene bescherming	<u>40A</u>	<u>aut. 3p/16A</u>	<u>1x1</u>	<u>1,1m</u>
- Type algemene schakelaar	<u>aut</u>	<u>aut. 3p/16A</u>	<u>2x1</u>	<u>1,1x2,1m</u>
- Type aardelektrode(s)	<u>staven</u>	<u>aut. 3p/25A</u>	<u>1x1</u>	<u>4m</u>
- Aardspreidingsweerstand	<u>11,4Ω</u>	<u>gediff. 3m</u>		
- Algemene isoleringsweerstand	<u>IMR</u>	<u>aut. 3p/16A</u>	<u>2x2</u>	<u>1,1x2,1m</u>
- Aantal borden en eindstroombanen	<u>4</u>	<u>aut. 3p/25A</u>	<u>2x3</u>	<u>2,1x4m</u>
- Algemene differentieelschakelaar	<u>63A/30mA</u>	<u>aut. 3p/32A</u>	<u>1x1</u>	<u>1,1m</u>
- Bijkomende differentieelschakelaar(s)	<u>63A/30mA</u>	<u>CV</u>		
		<u>aut. 3p/16A</u>	<u>2x3</u>	<u>2,1m</u>

- de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode.
- de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen.
- verwarmingstoestellen : _____

Vastgestelde inbreuken :

Geen

Sokker 3
aut. 3p/16A 1x1 1,1m
aut. 3p/16A 1x1 2,1m
Couperet
aut. 3p/16A 1x2 1,1x2,1m
aut. 3p/16A 1x1 2,1m

De elektrische installatie werd _____ conform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften; de algemene differentieelschakelaar werd verzegeld; het eendraadsschema en het situatieschema werd voor gezien getekend.

Volgend controleonderzoek uiterlijk op 10/02/2008

Agent-Onderzoeker,

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

1. Dit PV dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier te worden vermeld.
3. Elk ongeval door personen overkomen te wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijl te worden gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie.

Vakje voorbehouden aan de distributeur :

Klantnr. : _____

Visa : _____ datum : 1/1