



- | | | | |
|--|------------------------|--|----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> AV Antwerpen | : Tél.: (03) 221 86 11 | <input type="checkbox"/> AV Hasselt | : Tel.: (011) 25 32 86 |
| <input type="checkbox"/> AV Brabant | : Tel.: (02) 674 57 11 | <input type="checkbox"/> AV Kortrijk | : Tel.: (056) 26 61 11 |
| <input type="checkbox"/> AV Brugge | : Tel.: (050) 36 86 10 | <input type="checkbox"/> AV Liège | : Tel.: (04) 247 47 33 |
| <input type="checkbox"/> AV Charleroi | : Tel.: (071) 34 49 00 | <input type="checkbox"/> AV Namur | : Tel.: (081) 25 51 00 |
| <input type="checkbox"/> AV Gent | : Tel.: (09) 244 77 11 | <input type="checkbox"/> AV Luxembourg | : Tel.: (00-352) 481 85 81 |

Code PC Resi. ³

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk: Naam, Voornaam: <u>ceferon</u> BTW nr: _____ of identiteitskaartnr: _____ Stroomleverancier: <u>Electabel</u> _____ Meter nr: _____ stand: _____ Wijze van meting: <input type="checkbox"/> dag - <input type="checkbox"/> tweevoudig - <input checked="" type="checkbox"/> nachttarief - _____	VERSLAG nr: <u>p 1813 15</u> Lid nr: _____ Ontvangstbewijs nr: _____ Installatie: Naam: <u>Heyer Arnold</u> Adres: <u>G. Gevellestraat 15</u> <u>2630 Oostkerke</u> Datum onderzoek: <u>10/12/2021</u> Eigenaar of aangestelde: Tel.: _____ Naam, Voornaam: <u>Heyer Arnold</u> Adres: <u>G. Gevellestraat 15</u> Aanvrager: <u>a'loo</u>
---	--

Type van bezoek: 270 271 276 AREI Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding Wijziging Bestaande Tijdelijke
 Onderzoek volgens de voorschriften van: AREI. art. 86 87 88 95 ARAB T.R. Stroomleverancier

Installatie ontworpen voor een spanning van 2x230 V, AC, Bescherming aansluiting: 2x40 A Type: D5
 Omschrijving aansluiting: voorzienheid 1e + 2e V Kabeltype: bestaande Doorsnede: _____ x _____ mm²
 Voeding hoofdbord: 2 x 10 mm² Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 13
 Type aardelektrode: penner Spreidingsweerstand: 17 Ohms Algemeen isolatieniveau: 50 M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema(s) en het (de) eendraadsschema(s) maken integraal deel uit van dit verslag en werden voor gezien getekend.

<u>nie nemen</u>		

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

geen

NB: de bestaande is niet te installeren

De hoofddifferentieel was is niet - (niet) - gelood.
 De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 10/12/2026, evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:
 DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE - IS NIET - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
 DE INSTALLATIE WAS MAG NIET - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

De installatie moet vóór _____ opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen: _____
 VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

20/12/2021 CASVOS

Voor de Directeur-generaal
 Naam, Agentnr., Handtekening

AV 1813



AIB-VINÇOTTE
 CHRIS VAN CAESBROECK
 Nieuwstraat 15 / 2630 Aartselaar
 Tel.: 03 / 867 59 64