BELAC N° 234-INSP.

ELECTRO-TEST V.Z.W. ASBL — Herkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder : / Gestionnaire de réseau de distribution : | Nr teller : / N° comp :

Verslag van onderzoek: / Rapport de contrôle:

N°: 30/738 | EAN code :

Aard onderzoek : / Genre de contrôle :	AREI 86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	271bis	276	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder / Prescription du gest. de réseau de distr.
	RGIE ☒	○	○	○	○	○	☒	○	○	○	☒	○	○	○

Tijdelijk : / Temporaire :	Kermisinstallatie : / Install. Foraine :	Indienststelling : / Mise en service :	Uitbreiding : / Extension :	Vernieuwing : / Renouvellement :
○	○	☒	○	○

Plaats van het onderzoek : / Lieu du contrôle : De Kerchovelaan 36 9340 Lede

Eigenaar / Propriétaire : [redacted] Adres / Adresse : De Kerchovelaan 36 9340 Lede

Installateur : [redacted] BTW / TVA :

Datum van het onderzoek : / Date du contrôle : 27/6/2007 Ik. / C.I. : Inspecteur : Morgan M.

Onderzoek / Contrôle : ☒ Woning / maison ○ Appart. ○

Spanning : / Tension :	Meter / bord verbinding : / Liaison compteur-tableau :	Max. beveiliging : / Protection max. :
1x230v	Exvb 10mm²	40A

Aardelectrode : / Electrode de terre :	Isolatie : / Isolement :	Aantal verdeelborden : / Nombre de tableaux :
Aanwezig / 0,1 Ohm	>1 Mohm	1

Differentieelschakelaars / Interrupteurs différentiels: In (A)	Δ In (mA)	type	Aantal eindstroombanen : / Nombre des circuits terminaux :	TestΔIn OK	TestΔIn NOK	2,5.ΔIn OK	2,5.ΔIn NOK	AREI / RGIE 270	271	271bis	276
40	300	A	Voor alle kringen A-W	☒	○	☒	○	☒	○	○	○
40	30	A	Voor alle kringen I-W	☒	○	☒	○	☒	○	○	○
				○	○	○	○	○	○	○	○
				○	○	○	○	○	○	○	○
				○	○	○	○	○	○	○	○

Visueel nazicht : algemeen : OK ☒ NOK ○ direkte aanraking : OK ☒ NOK ○
Contrôle visuel : générale : / contact direct :

Indirecte aanraking : OK ☒ NOK ○
Contact indirect :

Aansluitingen : / Raccordements : OK ☒ NOK ○

Potentiaalvereffeningen : / Liaisons equipotentielles : OK ☒ NOK ○

Inbreuken / Infractions : *(zie keerzijde / voir verso)*

Opmerkingen / Remarques : Geen

VISUM :

Datum/date :

Besluit / Conclusion

De installatie is — ~~niet~~ — conform met het AREI en mag — ~~niet tijdelijk~~ — in dienst gesteld worden — in ~~dienst blijven~~.
L'installation est — ~~n'est pas~~ — conforme au RGIE ~~et peut~~ — ne peut pas — ~~temporairement~~ — être mise en service — ~~rester en service~~.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
L'interrupteur ~~différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne~~ E.T.
Het éendraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et ~~le schéma de position sont visés et sont~~ conforme ~~avec l'installation~~.

~~Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk : ..... / ..... / .....~~

~~Conformément à l' art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle ou plus tard le: ..... / ..... / .....~~

Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 27 / 6 / 2032
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

De verantwoordelijke / Le responsable — De directeur / Le directeur