

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verlagnummer: N° de rapport:	168/2017/3/8/5	Datum van bezoek: Date de visite:	8/03/2017		
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	CC ELEC sprl Rue Pierre Wathieu 26 - 4420 SAINT-NICOLAS (LG.) BTW BE 0879.730.711	IK: CI:	NA		
Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	REGIE DE WAVRE	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:	NON PLACE NA	EAN-nr: N° EAN:	5414557000000200120
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Chaussée de Bruxelles 224 REZ GAUCHE gebouw/bâtiment D 01 - 1300 WAVRE				
Eigenaar: Propriétaire:	MATEXI Chaussée de Bruxelles 224 - 1300 WAVRE				
Installateur:	CC ELEC sprl	BTW/TVA:	BTW BE 0879.730.711		
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS270/APP1 (Contrôle de conformité de 1 appartement)				

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle:	RGIE	Art. hh: 86	Art. onderzoek: 270						
Onderzoek: / Contrôle:	Appartement								
TT - net/spanning: / Réseau TT - tension:	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:		Max. beveiliging / Protection max.:						
2x230V	4 x 10 mm ² XVB		63A						
Aardelektrode / Electrode de terre:	Lus/Boucle	1.43 Ohm	Isolatie / Isolement: 231 MOhm						
		Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux:	1						
Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels:		Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux:							
In(A)	Δ In (mA)	Type	Eindstromenbanen / terminaux	TestΔIn	1.ΔIn	AREI/RGIE			
63A	300mA	A/s	TOUS	-	-	270			
63A	30mA	A/s	VOIR PLANS	-	-	270			
Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général:	OK	Rechtstreekse aanraking: Contact direct:	OK	Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect:	OK	Aansluitingen: Raccordements:	OK	Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotentielle:	OK

Inbreuken / Infractions:

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

Récepteurs non placés, salle de bain et ou douche non terminée, cuisine non placée, equipotentielle chauffage à raccordée ainsi que sur le pied du bain
 Attention au volume II pour le choix des lampes IPX4 minimum

168/2017/3/8/5

RAPP.ELS - NF - 02.09.2015

Algemene voorwaarden: op aanvraag of via website / Termes et Conditions: sur demande ou via notre site internet

RPR Brussel

BTW/TVA: BE 0434.433.603

KBC IBAN: BE79 7341 1260 0033

BIC-adres: KREDBEBB

BELFIUS IBAN: BE83 0682 1176 9215

BIC-adres: GKCCBEBB

www.electro-test.be

info@electro-test.be