3473161 15/08/60/1404

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	

OCB

EAN nr. :
Teller nr. : 56 50881
Stand I : 52 116,3 II :

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN ~~WERF- OP TIJDELIJKE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / controlebezoek
volgens : AREI art. 86 / AREI art. 270 / AREI art. 271 / AREI art. 276 /
Aanvulling verslag nr. VINGOTTE N 257332 (10/02/2014)
Aard installatie : Nieuwe / Uitbreiding / Bestaande
Type der lokalen : APPARTEMENT 2B
Plaats van onderzoek : FURIADALAAN 32 1930 ZAVENTEM
Eigendom van : KANDJOJO KARNIAWAN OPHTHAVELAAN 1/7 1160 EVERE
Opdrachtgever : NV DE BOUW STILAUTERSPAAT 10 1961 RUISBROEK
Installateur : idem
BTW AE 0.441.051.676 - kaart : Uitgereikt te : Datum :
Onderzoeker : JURGEN MOENS Datum van onderzoek : 25/08/2015

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 3 x 380 V + N Max. Beveiliging : HUIDIGE Omschakelaar: stand :
Hoofdbeveiliging : Zek. : Schak. 4 pol 60 A 300 mA
Meter-bordverbinding : kabeltype : UGB aantal geleiders : 4 doorsnede : 6 mm²
Voedingsbekabeling : kabeltype : aantal geleiders : doorsnede : mm²

Aardelektrode : Type : / pennen : Sectie : 16 mm² Spreidingswaarde : 27 Ω
Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 6 Algemene isolatieweerstand : 15 MΩ
Diff. schak. : algemene : 4 pol 60 A 300 mA / 61 H mA bijkomende : 4 pol 63 A 30 mA / 62 H (5 Km)
werking testknop : in orde - controle foutlus : in orde -
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - Staat van het vast elektrisch materieel : in orde
Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - onrechtstreekse aanraking : in orde -
Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde -
Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - eendraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend -

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

(I) GEEN.

BESLUIT

De installatie is conform / met het AREI.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd - uiterlijk op 25/08/2040
zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatie / mag in dienst gesteld worden / blijven

voor de directeur,
de onderzoeker

Jurgen MOENS
Kruiskouterstraat 59
O.C.B. 1750 Lennik
☎02/269.07.07 ✆0475/45.23.82

NOTA HUIJROEPS, EIGENAARS : Krachtens het AREI bent U verplicht: 2) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektrische
1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie; energie in te lichten over dit ongeluk aan personen overlijden en
2) elke wijzigingen aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier; nochtsnens of onrechtmatig of onrechtmatig te wijzen aan de aanwezigheid van elektrische
02/05/2014/05/13/15D