



vzw - AIB-VINÇOTTE BELGIUM - asbl
 Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
 Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
 Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

N 019333

Safety, quality and environmental services

Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11 Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
 Brabant : Tel.: 02 674 57 11 Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resi. Code:

1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verlag nr.: P030761973 / 8 Lid nr.: _____ Aanvrager: Edam

Verantwoordelijke voor de werken: Naam, Voornaam: De Feyter
Installatie: Naam, Voornaam: Agens
Eigenaar of beheerder: Naam, Voornaam: Agens
 Adres: Antwerpseweg 371 Bus 008
 Ident. Kaart nr.: _____ Post nr. + Stad: 2390 Malle
 BTW nr.: BE 0861.148.374 Tel.: _____

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ARAB _____

<input checked="" type="radio"/> Art 270	<input checked="" type="radio"/> ingebruikname	<input type="radio"/> wijziging	<input type="radio"/> uitbreiding	<input checked="" type="radio"/> Art 86	<input type="radio"/> Art 271 bis	<input checked="" type="radio"/> ① Wooneenheid
<input type="radio"/> Art 271	<input type="radio"/> mobiel	<input type="radio"/> tijdelijk		<input type="radio"/> Art 87	<input type="radio"/> Art 278	<input type="radio"/> ② Huishoudelijke werkeenheid
<input type="radio"/> Art 276	<input type="radio"/> periodiek	<input type="radio"/> controle		<input type="radio"/> Art 88	<input type="radio"/> Art	<input type="radio"/> ③ Gemeenschappelijke delen
	<input type="radio"/> verzwaring	<input type="radio"/> overdracht		<input type="radio"/> Art	<input type="radio"/> Art	<input type="radio"/> ④ Andere

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdeler: EAN 54144880007058749 EAN niet meegedeeld kWh meter niet geplaatst
 kWh meter nr.: _____ Meterstand dag: _____ nacht: _____ kWh excl. nacht meter:
 Bescherming aansluiting (A): 20 25 32 40 50 63 80 100 nr.: _____ Meterstand: _____

Gegevens installatie: Nominale spanning: 230V 3x230V 3N400V Type aardelektrode: _____
 Maximale nominale stroom (A): 20 25 32 40 50 63 80 100 aardingslus pen / baar
 Voedingsleiding hoofdbord: X mm² - Type: U.B.

Beschrijving installatie: Algemene differentieelstroominrichting: A / mA Aantal border: 1 Aantal eindstroombanen: 1
 Zie bijlage

Metingen - testen - controles - verzegeling:

Rechtstreekse aanraking Onrechtstreekse aanraking Montage Toestellen Materieel I>/doorsnede Schema's
 Aardingsweerstand: Ω Algemeen isolatieniveau: MΩ Controle foutlus Aardingscontinuïteit Test DSI
 Differentieelstroominrichting: werd verzegeld was verzegeld was niet verzegeld kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie <input checked="" type="radio"/> Nihil	_____	Visum DNB:
Inbreuken Bestaande installatie <input type="radio"/> Nihil	_____	Aangestelde DNB: Naam: _____
Opmerkingen <input checked="" type="radio"/> Nihil	_____	Visum:

Besluit(en):
 De nieuwe installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.
 De bestaande installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:
 vóór 08/02/2008 (*)
 door hetzelfde erkend organisme (**)
 (*) termijn onder voorbehoud van wijziging van de reglementering

Agent bezoeker: Naam: _____ Agent nr.: 3071 Datum: 08/02/2008
 Aantal bijlagen: Situatieschema(s): _____ Eéndraadsschema(s): _____ _____

Voor de directeur generaal: Handtekening
 Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
 De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
 (**) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

