



Brabant : Oorlogskruisenlaan 126 bus 12 - 1120 Brussel.  
 Hainaut : Parc Initialis, Avenue Descartes 2 - 7000 Mons.  
 Limburg :  
 Liège : Rue Grand-Vinâve 61 - 4101 Jemeppe.

Tel. 02/245.46.95 - Fax. 02/215.12.78  
 Tel. 065/32.15.51 - Fax. 065/32.15.77  
 Tel. 011/60.44.20 - Fax. 011/60.44.19  
 Tel. 04/234.17.00 - Fax. 04/234.17.80

Erkend Controle-Organisme

B.T.W. BE 406.671.312

VERTROUWELIJK

Bankrekening : 340-0298168-28

**CONTROLEVERSLAG VAN EEN ELEKTRISCHE LS-INSTALLATIE**

Verslag nr : 061203 B 21 102  
 Datum van onderzoek : 21.8.2003  
 Eigenaar : Dhr./Mevr. SOESTWIJ  
 Adres : WEGOESTRAAT 15  
 2170 MORSSEM

Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk :  
 Naam - Voornaam : ALG. STENK THOLEN MARC  
 BTW/I.K.nr : 687 400 594  
 Adres installatie : WEGOESTRAAT 15 de linker  
 2170 MORSSEM

**Soort controle :**

- A) Conformiteitsonderzoek van een huishoudelijke elektrische LS-installatie voor het onder spanning zetten op basis van de voorschriften van het AREI Art. 270.
- B) Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische LS installatie voor verzwaaring van het aangesloten vermogen op het openbaar distributienet - KB van 01.07.1992.

**Soort installatie :**

(Woonenheid) (Huishoudelijke werkeenheid) (Gemeenschappelijke delen) (Wertaansluiting) (App 36 of 87)  
 Voedingsspanning = 1 N 400 V/3 x 230 V/3 x 400 V/3 N 400 V. Beveiliging aansluiting = SEA  
 Voedingskabel hoofdbord = 4 x X 10 mm². Aantal borden = 1. Aantal eindstroombanen = 12  
 Algemene lastschakelaar = 25 A.

**Metingen**

Ri = 0.6 Megohm. Ra = 3 Ohm (piketten/lus). Aardingscontinuïteit =  in orde  niet in orde

**Differentiëlen :**

I <sub>n</sub> (A)	I <sub>cc</sub> (kA)	I <sub>d</sub> (A)	Beveiligde kringen	I <sub>n</sub> (A)	I <sub>cc</sub> (kA)	I <sub>d</sub> (A)	Beveiligde kringen	I <sub>n</sub> (A)	I <sub>cc</sub> (kA)	I <sub>d</sub> (A)	Beveiligde kringen
0.6	0.0	0.3	Alle	0.6	0.0	0.3	I-C				

**Beschrijving :**

Kringen	Beveiligingen	Secties	Kringen	Beveiligingen	Secties	Kringen	Beveiligingen	Secties	Kringen	Beveiligingen	Secties
H <sub>1</sub>	D20ACU30A 6"		G <sub>1</sub> H	D10ACU30A 1V							
B <sub>1</sub> C	D20ACU30A 20I 3"		D90ACU30A 2"								
D <sub>1</sub> E <sub>1</sub> F	D16ACU30A 4W		K <sub>1</sub> C	D16ACU30A 1V							

**INBREUKEN** : (zie codes op keerzijde) geen

**OPMERKINGEN** : Badkamer/douche : sanitaire installatie niet gerealiseerd op dag van controle.

Hoofdequipotentiële verbindingen : niet geïnstalleerd - niet verbonden

Supplementaire equipotentiële verbindingen : niet zichtbaar - bestaat volgens verklaring van verantwoordelijke voor het werk - niet geïnstalleerd - niet verbonden

De hoofddifferentieel  werd verzegeld  het 1-draads- en situatieplan werd voor gezien ondertekend.

**BESLUIT A)** : De installatie  is  is niet conform met de wettelijke voorschriften.

**BESLUIT B)** : De installatie  is  is niet conform met de wettelijke voorschriften.

De installatie van vóór 01/10/81  is  is niet conform met de wettelijke voorschriften.

De werken nodig om de vastgestelde inbreuken te elimineren dienen zonder uitstel te worden uitgevoerd opdat, indien de installatie in dienst zou blijven, deze geen gevaar zou vormen voor de personen en goederen.

VOLGEND ONDERZOEK AANVRAGEN VÓÓR 21.08.2003

Indien deze tweede controle geweigerd wordt, zal een kopie van dit verslag naar de Administratie Elektrische Energie verstuurd worden.

Inspecteur (naam + handtekening)

Klant (naam + handtekening)

**B.I.C. VLAANDEREN**  
 Wim De Laet  
 Elek. Veiligheid  
 GSM : 0477/51.70.83

**THOLEN**