

## Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

### CONFORM

**Datum keuring:** 06/02/2025  
**ID-label:** Scheldeken 1A bus 301 Antwerpen  
**Inspecteur:** Stefano Micoli  
B.T.W. nr.:BE 0463 705 926

Merk en type meettoestel: Metrel MI 3102  
BT  
Serienummer: 22320400

**Datum verslag:** 06/02/2025

#### Plaats van het onderzoek

Straatnaam Scheldeken  
Huisnummer 1A  
Busnummer 301  
Postcode 2000  
Gemeente ANTWERPEN  
Land België

**Type :** appartement

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

**EAN :** 541448860023441433



#### Aard onderzoek:

**Is de installatie aangevat voor 01/06/2023?**

Netbeheerder: FLUVIUS  
Aantal borden: 1  
Aardelektrode: Aardingslus

Ja

Spanning: 3N400V  
Aantal kringen: 1

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 25 A

Gelijkvormigheidscontrole van een tijdelijke huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.4. en 4.2.4.3.

**Mentor:**  
**Klantreferentie:**

**Installateur:** BTI bv

#### Eigenaar

Naam Io van BTI bv  
Straatnaam Scheldeken  
Huisnummer 1A  
Busnummer 301  
Postcode 2000  
Gemeente ANTWERPEN  
Land België

#### Installateur

Naam BTI bv  
BTW nr. BE 0463 705 926  
Telefoonnummer +32 14 68 91 60  
E-mail Niels.DeProost@btinstallaties.be


**Teller Nr. :** 1LGZ0570481495

Ri algemeen: 20,9 MΩ

RE: 14,52 Ω

OK

OK



### DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	Ist	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	1	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A		OK	OK

### BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
<b>Visueel nazicht (algemeen)</b>	OK	<b>Directe aanraking</b>	OK	<b>Indirecte aanraking</b>	OK
<b>Aansluitingen</b>	OK	<b>schema in bijlage door Aceg vzw</b>	NA		
<b>Equipotentiale verbindingen</b>	OK	<b>Doorsnede geleiders</b>	OK		
<b>Continuïteit</b>	OK	<b>Verlichting / toestellen</b>	NVT		

### OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

nota/note 19 Alle differentieelstroombeschermingsinrichtingen werden getest en in orde bevonden.

nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.

nota/note 5 De verlichting is nog niet definitief geplaatst.

Schema's zijn ok, kringbeschrijving kan. Hieruit afgeleid worden

### BESLUIT

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 6/2/2026

De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.

Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

De installatie is aangevat voor 01/06/2023, hierdoor is rekening gehouden met de afwijkende beschikkingen vermeld in 6.5.8. van Boek I.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 4

### VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 08:00 tot 15:00

De inspecteur Stefano Micoli

Stefano Micoli  
ACEG VZW - #337

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.  
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.  
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.  
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

**Kwaliteit**

De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorgaanisme en de aanvrager.  
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar [www.aceg.be](http://www.aceg.be)

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

**Stappenplan voor een installatie die conform is:**

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 6/2/2026	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.



